

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Est  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7 ième étage  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6  
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Est  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7 ième étage  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Édifce polyvalent - Schefferville	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EF997-130443/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.042496.001	<b>Date</b> 2012-06-27
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-065-12054	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-2-35047 (065)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-07-12</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Duval, Diane	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc065
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 496-3864 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada Aérogare de Schefferville Schefferville, Qc	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EF997-130443/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.042496.001

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

MTC-2-35047

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc065

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

## **ADDENDA NO: 1**

Veillez trouver ci-inclus l'addenda susmentionné qui fait partie intégrante des documents de soumission. Cet addenda modifie les documents de soumission de la façon indiquée ci-après. Il n'y aura pas d'autre confirmation écrite.

**ADDENDA N°**  
**Numéro du projet**

**001**  
**R.042496.001**

**Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents contractuels.**

## **DEVIS**

### **1. Section 07 54 19 Couvertures à membranes TPO**

- 1.1 Modifier le titre de la section comme suit :  
*Couvertures à membranes TPO ou PVC*
- 1.2 Note générale :  
À chaque fois où on mentionne le terme « TPO », y adjoindre la mention « *ou PVC* ».
- 1.3 Ajouter, à l'item 1.2. ce qui suit :  
*1.2.1.2. ASTM D4434-09, Standard for Polyvinyl-Chloride Sheet Roofing*
- 1.4 Ajouter, à l'item 1.9.1.2. le programme de garantie suivant :  
*Sika Sarnafil système total 10 ans sur matériaux, main d'œuvre et étanchéité.*
- 1.5 Ajouter, à l'item 2.3.1.1., le produit suivant comme produit acceptable :  
*Pare-vapeur Sarnavap 10 de Sika Sarnafil*
- 1.6 Ajouter, à l'item 2.4.1.1., le produit suivant comme produit acceptable :  
*Isolant Sarnatherm Polyiso de Sika Sarnafil*
- 1.7 Ajouter, à l'item 2.4.2.1., le produit suivant comme produit acceptable :  
*Isolant Sarnatherm Polyiso de Sika Sarnafil*
- 1.8 Ajouter, à l'item 2.6. ce qui suit :  
*2.6.2. Membrane en polychlorure de vinyle (PVC), de couleur blanche et d'une épaisseur de .060 mils.*  
*.1 Produit acceptable : membrane PVC de Sika Sarnafil.*



FIN DE L'ADDENDA 001