

Forces canadiennes Entretien préventif par le GC - Rapport d'inspection	Commande de travail				
	Page	1	de	2	

Élément inspecté	Fréquence					Fait	Réparations nécessaires
	M	T	S	A	AB		

Emplacement du système – généralités							
Insp. par l'OGCB ou son représentant autorisé	X					O/N	
Inspection annuelle par l'OGCB				X		O/N	

Réservoirs de stockage en vrac							
Inspection visuelle des réservoirs				X		O/N	
Nettoyage et peinture des réservoirs					X	O/N	
Préparation des réservoirs non utilisés pour la mise hors service					X	O/N	
Marquage en bonne et due forme des réservoirs					X	O/N	

Reniflards et événements de surpression/dépression							
Inspection des reniflards	X					O/N	
Remise en état des reniflards			X			O/N	
Inspection des événements de surpression/dépression	X					O/N	

Conduites							
Inspection visuelle de toutes les conduites				X		O/N	

Pompes							
Inspection générale du système de pompage	X					O/N	
Remise en état complète des pompes					X	O/N	

Filtres et déshydrateurs-filtres							
Nettoyage du compartiment des filtres	X					O/N	
Inspection des filtres et des déshydrateurs-filtres	X					O/N	
Date du dernier changement des filtres							

DISTRIBUTEUR/PUISARD DE TRANSITION							
Inspection des puisards de réservoir	X						

Fréquence	Code	Commentaires
M	Mensuelle	
T	Trimestrielle	
S	Semestrielle	
A	Annuelle	
AB	Au besoin	

