

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Pointes-aux-Loups	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-120173/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-12-0173	Date 2012-11-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-14987	
File No. - N° de dossier QCM-2-35460 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-12-05	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Title : **RECONSTRUCTION OF THE POINTE-AUX-LOUPS WHARF**

Included in the present amendment :

1. Question and answer 12

QUESTION AND ANSWER :

Question 12 : I just want to bring to your attention that the density of 2.85 required in specifications seems to me a little high. No quarries in the Gaspesia Region have stone density higher than 2.73. Are sure this is really what you want?

Answer 12 : About the stone density, it is true that 2.85 can appear high. The history of the projects carried out in the Magdalen Islands shows us that the stone that was imported from New Brunswick or Nova Scotia has this average density. Then we base our design on this density of stone (2.85), which enables us to have stones of smaller dimensions (for the same necessary weight to resist the waves) and thus a less broad lower breakwater. This approach enables us to save on the costs of project of compensation for the destruction of fish habitat.

Moreover, with a density of 2.85, the bed rock has excellent physical properties such as freezing-thawing resistance, which is not always the case with stone of density 2.65 from sedimentary or metamorphic origin.

As stone is expensive to import in the Magdalen Islands, Fisheries and Oceans - Small Craft Harbours wish to use the best quality stone to increase the lifetime of Stoneworks.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.