

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet FIRE SUPPRESSION INSTALSTION	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0114-11P047/A	Date 2012-10-16
Client Reference No. - N° de référence du client W0114-11-P047	Amendment No. - N° modif. 006
File No. - N° de dossier KIN-1-36534 (519)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-519-5912	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2012-08-19	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-10-18	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Choquette, Herb	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Telephone No. - N° de téléphone (613) 536-4874 ()	Buyer Id - Id de l'acheteur kin519
FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067	
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Bidder's questions and Canada's responses**Question #15:** NFPA 25 Table 6.1

Will any of the 5 years requirements of Table 6.1 be applicable for the Standpipe portion of this inspection or only the quarterly and annual ones.

Response #15: No quarterly in standpipe, as for the 5 years. Yes we do the 5 years requirement, the only variable, we will supply new hose that required hydro testing.

Amendments to Solicitation:**Annex "F", Statement of Work****Delete:**

1.4 Workmanship

.1 Contractor's onsite technicians must be a 427a---Sprinkler and fire protection installer or CFAA fire alarm technician or equal that satisfies the requirements of CAN/ULC-S536/S537

Insert:

1.4 Workmanship

.1 Contractor's onsite technicians must be a 427a Sprinkler and fire protection installer and CFAA fire alarm technician or equal that satisfies the requirements of CAN/ULC-S536/S537