

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Bowden/Drumheller GI-GO	
Solicitation No. - N° de l'invitation EW038-123225/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client CSC	Date 2012-05-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-308-9349	
File No. - N° de dossier PWU-1-34835 (308)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-05-31	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dong (RPC), Michael	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu308
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3874 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment is raised to address the following suggestions/questions

The following suggestions are recommended for the the following locations;

1. Bowden Institution
 - GO move south 3m to provide clearance to the fiber optic cable
2. Drumheller Institution
 - GI is a difficult challenge, with no real good place to go. At minimum I would suggest to move it 3m west and 10m south to get away from the gas and water lines.
 - GO is right on top of a storm main and in a drainage ditch. If it could be moved south on the other side of the road, that would be best.

Response:

The site locations of the GI and GO buildings were determined with the location of underground utilities in mind. The buildings are to remain where indicated, for operational reasons. The required realignment of existing utilities is summarized on the respective "Building Utility Connection Detail Summary", issued with Technical Addendum #2.

All other terms and conditions remain the same