

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet New Water Transmission Main and Wel	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-130976/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.000817.001	Date 2012-08-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-007-3109	
File No. - N° de dossier PWB-2-35041 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-08-23	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring , Alison PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb007
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 1 est soumise et comprend la **modification numéro 1** suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Modification numéro 1

1. Dessin C02 - "Pumphouse Site Plan and Water Transmission Main Plan and profile Sta.0+000 - 0+500"

1) Add two (2) x 10 m long 600 mm diameter concrete culverts in the ditches of the proposed access road at the location of the construction road crossing (approximate station 0 +450). Contractor to coordinate with Pomerleau for water main installation and construction of access road across the existing construction road for the expansion project. Any disturbed portions of the construction road are to be reinstated upon completion of the water main crossing and blend to the new access road. Continuous access to the existing construction site for the expansion project is to be maintained during construction of the water main project.

2. APPROBATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT

Section 23 05 20 – Part 2.2 – Electronic Pressure Gauges, the following is an approved alternate product:

- Autrol APT3200 Pressure Transmitter

Section 23 05 23 – Part 2.2 – Swing Check Valves, the following is an approved alternate product:

- GA Rubber Flapper Swing Check Valve Fig. 200

Section 23 05 23 – Part 2.3 – Pressure Relief Valve, the following is an approved alternate product:

- GA Pressure Relief Valve Figure 5670

Section 23 05 23 – Part 2.4 – Air Release Valve, the following is an approved alternate product:

- GA Combination Air Valve Fig. 945