

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
This document contains a security requirement

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Fume Hood Exhaust System Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ076-132328/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.034348.005	Date 2012-12-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-354-61728	
File No. - N° de dossier fg354.EJ076-132328	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-01-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Churchill, Gerald	Buyer Id - Id de l'acheteur fg354
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3904 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Sir Frederick Banting Research Centre, 251 Sir Frederick Banting Driveway, Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ076-132328/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.034348.005

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

fg354EJ076-132328

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg354

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDUM 003

**SIR FREDERICK BANTING RESEARCH CENTRE
251 SIR FREDERICK BANTING DRIVEWAY
FUME HOOD EXHAUST SYSTEM UPGRADE (PHASE 2)**

PROJECT NO. R.034348.005

PAGE 1 of 1
DATE: December 19, 2012

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

1. Reference Section 01 10 10 – General Instructions

.1 Add Article 9.10:

“.10 Maximum material loading on roof of Sir Frederick Banting Building is
196 kg/m².”

- END -