

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Est  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7 ième étage  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6  
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Est  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7 ième étage  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

Title - Sujet Locker/Coat Rack	
Solicitation No. - N° de l'invitation G2269-120060/01/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client G2269-12-0060	Date 2013-02-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-319-12235	
File No. - N° de dossier MTA-2-35217 (319)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-02-19	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Pelletier, Monique	Buyer Id - Id de l'acheteur mta319
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3882 ( )	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

---

## QUESTIONS AND ANSWERS

### QUESTION # 1 :

Is there any flexibility on the measurements? If so, what are the acceptable ranges?

**Answer :**

- No flexibility on the Depth nor the Width dimensions (2'-0''x 2'-0'')
- The storage cabinet was asked to be 5'-6''High, but we would accept a  $\pm 1''$  difference on this original height

(NOTE: the dimensions of the standard box drawer and 3 file drawers must remain as per the shop drawing provided. The  $\pm 1''$  difference only applies to the wardrobe section and small storage compartment height.

- Hence the storage cabinet height can range between 5'-5'' and 5'-7'', and the small storage compartment range between 1'-9 1/2'' and 1'-11 1/2''.

### QUESTION # 2 :

Are the test results in compliance with the testing requirements due with the bid submission, or are they due prior to product acceptance?

**Answer :**

- Yes the testing requirements ought to be submitted with the quote