

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet ACB Breakers		
Solicitation No. - N° de l'invitation F3017-12R308/A		Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F3017-12-R308		Date 2013-01-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-005-15133		
File No. - N° de dossier QCL-2-35407 (005)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-02-07		Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lachance, Paul		Buyer Id - Id de l'acheteur qcl005
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2825 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Questions/Answers

Question no.: 1

Can you provide Instructions Manuals for breakers type 3WE43 et 3WE63?

Answer no.: 1

No. These manuals are not availables.

Question no.: 2

Can you give TP-127 articles numbers related to this Project?

Answer no.: 2

Section 10, article 10.1

Question no.: 3

We have not received the drawings for Emergency Switchboard where there is two breakers. Can you provide them?

Answer no.: 3

Yes. It will be posted on Merx as electronic annex.

Question no.: 4

Can you provide as to what extent we have to provide the coordination study stated in the bidders' conference minutes?

Answer no.: 4

The coordination study will not be necessary since we require new breakers with same curves.

Question no.: 5:

Do you want that the coordination study includes a short circuit analysis?

Answer no.: 5

No. For same reason as 4 above.

Question no.: 6

If a short circuit and coordination analysis already exist could it be possible to get one copy?

Answer no.: 6

Yes these data should exist on board the vessel. These data will be published on Merx as electronic annex it can be found.