

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet PUMP UNIT, CENTRIFUGAL	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-134762/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8482-134762	Date 2013-03-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-913-62392	
File No. - N° de dossier hp913.W8482-134762	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-04-22	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Seguin, Jean-Luc R.	Buyer Id - Id de l'acheteur hp913
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3528 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 953-2953
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation amendment 001 is raised to answer a bidder enquiry.

Question:

We have received the RFP documents from MERX and are intending to assist on this opportunity, After having studied the tender documents we became up with the following questions, so I was wondering if you could provide us the required information as quick as possible:

Capacity (m3/hr or GPM)

Head (Meter or bar)

NPSH (meter)

Power supply (Hz, Voltage)

What is the Media/fluid you are pumping?

Connection size and standard (suction and discharge) if available;

Answer:

From CGCS

12.0 CU M/HR FLOW RATE;

35.0 M HEAD;

3534.0 RPM;

8.2 KW MOTOR OUTPUT;

440.0 V;

60.0 HZ;

R 3.000 IN. 150 LB/SQ IN. ANSI DNBO SUCTION;

TWO VANE IMPELLER, OPEN W/NON-CLOG SYSTEM, 144.0 MM DIA; REAR WALL ACC. TO DWG AZ 1/6-518 TO INCREASE SHOCK LOAD UP TO 28 G'S FROM ALL DIRECTIONS;

SHAFT W/ROTOR AND IMPELLER ON TWO LEVELS DYNAMICALLY BALANCED