

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0A1 / Noyau 0A1

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet BULK AVIATION FUELS		
Solicitation No. - N° de l'invitation E60HL-130052/A		Date 2012-12-18
Client Reference No. - N° de référence du client E60HL-130052		Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier hl604.E60HL-130052	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-604-61575		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2012-11-20
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-01-15		Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Burke, Robert		Buyer Id - Id de l'acheteur hl604
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3852 ()	FAX No. - N° de FAX () -	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Amendment number 3 to solicitation E60HL-130052/A is raised to

1. Provide a response to the following questions received from suppliers:

Questions 1 and 2 pertain to the Prince Albert National Park (Bear Trap Heliport) Tank Wagon requirement. See page 21 of appendix "A".

Question 1: What is the tank capacity and what would be the minimum load size?

Answer: The tank capacity is 15,000L and there is no minimum fill.

Question 2: Is the tank underground or above ground?

Answer: The tank is above ground.

Questions 3 and 4 pertain to the Parks Canada Kootenay Crossing Warden Stn Tank Wagon requirement (page 28 of appendix "A").

Question 3: What is the tank capacity and what would be the minimum load size?

Answer: The tank capacity is 20,000L and there is no minimum fill.

Question 4: Is the tank underground or above ground?

Answer: The tank is above ground.

Question 5: Please advise if DND Edmonton and DND Wainwright tankage is above or below ground and/or requires pump (Pages 24 and 25 of appendix "A").

Answer: CFB Edmonton tankage is above ground and the delivery truck must be able to pump fuel from truck into the tank. CFB Wainwright tankage is above ground and the delivery truck must be able to pump fuel from the truck into the reservoir.

2. Add the following delivery address for requirement BC351 55/TW (Page 29 of appendix "A").

DND

Comox Air Cadet Flying School

Hangar 15, 19 Wing Comox

Comox, BC

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.