

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Cell Modifications,Bldg B4,Dor.Pen	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-131794/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.035149.001	Date 2012-10-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-007-3147	
File No. - N° de dossier PWB-2-35079 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-11-07	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring , Alison PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb007
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 2 est soumise et comprend la modification suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Modification numéro 2

1. DEVIS

In Specifications, section 5.50.00, delete clause 2.4 entirely.

2. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Based on the information provided in the tender documents, we assume that there are no hazardous materials located within the area of the Work and will base our tender submission on this assumption. Should this assumption be incorrect, please provide a current Hazardous Assessment Report completed by a competent company prior to the tender closing.

R1. Internal Asbestos Assessment document prepared by CSC did not find asbestos in cell or range, no other hazardous materials.

Q2. Refer to spec section 05 50 00.2.4.1 FRONT WALL AND STEEL ANGLE FRAMING: Please provide a drawing of this item. It does not appear on the door frame drawings.

R2. Refer to item 1 of this Solicitation Amendment no. Two (2). Refer to drawing A-2 for jamb construction details A,B,C & D.

3. APPROBATION DE MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT

- In the specifications, 8.11.14, clause 2.10.16 add the following manufacturer: STEELGATE SECURITY PRODUCTS LTD.
 - Clause to read: "...1 Acceptable manufacturers: Apex IndustriesLtd., Kach Inc., Simpson Manufacturing Ltd. and Steelgate Security Products Ltd."