

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet AMENAGEMENT DU SYSTEME D'ALARME INC	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-133336/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20133336	Date 2013-05-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-356-62581	
File No. - N° de dossier fg356.EP067-133336	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-05-07	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur fg356
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0060 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-133336/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20133336

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

fg356EP067-133336

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment No. 2 est emis pour:

1. émettre Addenda No. 2 & 3

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-133336/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20133336

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

fg356EP067-133336

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Addenda No. 2

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fait partie des documents de soumission.

DESSINS

1. DESSIN E0-01 – Feuille des titres, légende des travaux d'électricité et notes générales

- .1 Ajouter la note suivante à "**Notes Générales** - Accès Spécial Au Puits D'ascenseurs Et (Ou) À La Voûte De Transformateur, Etc.

“.2 Entrepreneur de maintenance d'ascenseurs est:
ThyssenKrupp Elevator Limited
1151 Parisien, Ottawa, Ont. K1B 4W4
Mike Dempsey Maintenance Manager
Tel# 613 731 0810 ext – 2610
Fax:(613) 731-3742”

- .2 Les interrupteurs de débit d'alarme incendie et interrupteurs inviolable d'alarme incendie existants sont existant et doivent demeurer. Remplacer les modules tel que nécessaire, pour assurer que les appareils sont compatible à la norme ULC au nouveau tableau d'alarme incendie.
- .3 Le nouveau tableau d'alarme incendie doit être compatible aux appareils existants, incluant le filage. Tous les coûts supplémentaires vont être sur la facture de l'entrepreneur.

2. DESSIN E0-02 – Schématique de canalisation(s) montante(s) d'alarme incendie

- .1 Note #10: "BOUCLE EXISTANTE #1 (ANALOGUE) CLASSE B, A CONNEXION EN TÉ. TRACER, ET ENLEVER LA CONNEXION EN TÉ. PRÉVOIR DE NOUVEAUX CONDUIT ET DU CÂBLAGE NEUF ET CE, EN TENANT COMPTE DE LA CLASSIFICATION DU CÂBLAGE ."

L'emplacement exacte est inconnu, tel qu'indiqué l'entrepreneur doit TRACER, ET ENLEVER LA CONNEXION EN TÉ

3. DESSIN E3-02 – Nouvel aménagement des installations d'alarme incendie - stationnement, au niveau 2

- .1 Changer la note associé à “MODULES D'ALARME INCENDIE ASSURANT LA SURVEILLANCE DES POMPES D'INCENDIE”:

MODULES D'ALARME INCENDIE ASSURANT LA SURVEILLANCE DES POMPES D'INCENDIE

MAINTENIR LES NIVEAUX D'INTÉGRATION EXISTANTS ENTRE LE SYSTÈME DE POMPE ET LE NOUVEAU TABLEAU D'ALARME INCENDIE. PRÉVOIR DES SIGNAUX VISUELS À L'EMPLACEMENT DU TABLEAU PRINCIPAL D'ALARME INCENDIE ET CE, POUR INDiquer: UNE INVERSION DE PHASES, UN FONCTIONNEMENT DE POMPE, UNE PERTE DE COURANT.

4. DESSIN E4-05 – Aménagement des installations d'alarme incendie - ouvrages de démolition, à l'étage

- .1 Réviser la note au coin en bas à gauche pour lire:

TABLEAU ALARME INCENDIE 'NIVEAU DE STATIONNEMENT P2 – CHAUFFERIE ET POMPE D'INCENDIE

À DÉPLACER AU-DESSUS DE LA PORTE. CONDUITS ET CÂBLAGE, À PROLONGER EN FONCTION DU BESOIN.

DEVIS

1. SECTION 28 31 00 – Systèmes adressables et multiplex d'alarme incendie et de communication vocal

- .1 Réviser le paragraphe 2.7 – Circuits téléphoniques, aux fins de raccordement des combinés téléphoniques d'urgence et à distance; sont présentement câblés à l'élément de commande, à partir d'une configuration de classification B et doivent être réutilisés.
- .2 Réviser le paragraphe 3.1.23.11 – “Moyens de communication via des combinés téléphoniques dans les cabines d'ascenseurs. Fournir le filage à l'endroit du contrôleur d'ascenseur pour connexion téléphoniques future aux appareils de téléphone d'ascenseur.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-133336/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20133336

File No. - N° du dossier

fg356EP067-133336

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Addenda No. 3

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fait partie des documents de soumission.

DESSINS

1. DESSINS E3 et E4 séries

- .1 Pour les postes de tirage d'alarme incendie, les dessins représentent l'élévation de montage existante. Les postes de tirage d'alarme incendie doivent demeurer à la même hauteur, à moins qu'indiqué sur la série de dessins E3.
- .2 La série de dessins E4 OUVRAGE DE DÉMOLITION représente les conditions existantes et fourni des instructions pour remplacer les appareils, et réutiliser le conduit et filage. La série de dessins E3 NOUVEL AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS représente l'étendue des nouveaux travaux. La soumission doit être basée tel que prescrit sur les documents.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS