

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions\Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Building S-111
CFB Petawawa
Petawawa
Ontario
K8H 2X3
Bid Fax: (613) 687-6656

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada Supply
and Services Operation
Petawawa Procurement
Building S-111
CFB Petawawa
Petawawa
Ontario
K8H 2X3

Title - Sujet 1000 KW Load Bank	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0107-12C422/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W0107-12C422	Date 2013-01-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PET-903-1216	
File No. - N° de dossier PET-2-37116 (903)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-01-31	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Harrington, Mary-Lou	Buyer Id - Id de l'acheteur pet903
Telephone No. - N° de téléphone (613) 687-0789 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 687-6656
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION N° 3 BANC D'ESSAI DE 1000 KW

La demande de proposition est modifiée par la présente pour répondre aux questions reçues d'un soumissionnaire potentiel ainsi que pour modifier les spécifications comme suit :

1) Question n° 4 - En examinant la modification n° 2, j'ai remarqué que l'exigence relative au kw, pour un courant de 208V, était changée pour pas moins de 300KW, mais au point 2.8.2.2 on dit encore de soumettre le banc à une charge de 1000KW à 208V. S'agit-il simplement d'une erreur?

Réponse n° 4 - À l'Annexe « A », Énoncé des travaux, point 2.8.2.2

SUPPRIMER 500 kW, 750 kW et 1000 kW

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS RESTENT INCHANGÉES.