

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Pointes-aux-Loups	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-120173/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-12-0173	Date 2012-11-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-14987	
File No. - N° de dossier QCM-2-35460 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-12-05	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Title : **RECONSTRUCTION OF THE POINTE-AUX-LOUPS WHARF**

Included in the present amendment :

1. Question and answer 4

QUESTION AND ANSWER :

Question : At Section 35 31 24 - Production of stone, it is indicated that stone from the Magdalen Island will not be accepted except for quarry-run. What about ballast stone (300 -500 mm) and 150-25 mm with no quatity in form?

Answer 4 : As indicated in Section 06 30 00 - Wood embankment, art. 2.1.3.3, stone form the Magdalen Island could not be used as ballast stone (300-500 mm). Because of its underwater use, 150-25 mm stone from the Magdalen Island will be accepted.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.