

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 421**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 421**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> St.Andrews Bio.S.,Demo/New Site Wor	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> E0227-122966/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 006
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.000067.011	<b>Date</b> 2012-03-27
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-004-3055	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-1-34204 (004)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2012-04-05</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Doucet, Gisele PWB	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb004
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-4541 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Cette modification à l'invitation numéro six (6) est soumise pour fournir des révisions et clarifications telles que notées ci-bas.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 6.

1. Reference: Item #9 of Addendum #3.

- Delete the supply of 100 HID image-printable cards.
- The proximity readers to be supplied should be KANTECH, HID ProxPoint Plus type units.

2. Reference: PCM No. 37 Bound into Specification at the end of Volume No. 2

- Balancing Value: Manufacturer: T.A. Hydronics  
Model Number: STAD-3/4

3. LEED requirements for demolition waste disposal: There is no need to comply with LEED. The Contractors may salvage only the material they wish to salvage.

4. The Contractor shall supply, install, and commission all labour and material required to carry out the following additional work to the Contract:

1. Item 2.1: As per notes 2 and 12.6 on Drawing E003, the PVC conduits run under the wharf from the pump house to the net shed have been mostly removed due to current renovation to the wharf. The Phase 4 Penhallow Demolition Contractor is to supply and install new 53mm PVC conduit under the wharf c/w 316 grade stainless steel clamps and bolts from the pump house to the net shed c/w two (2) 6-pair telephone cables terminated at each end.

2. On Drawing E001 and E002, the fibre optic cable to the Esther Lord Building will not handle the new camera on the north west corner of the Esther Lord Building, so the camera will be relocated to the south east corner of the existing Generator Building c/w all power and cable requirements and connected into the 4<sup>th</sup> channel of the new encoder in the Generator Building.

3. In Addendum #3, Item 10.1.3, the new 50M 6-strand fibre optic cable is to run from the Medcof Building (Museum)/Samples Storage Building fire alarm panel overhead

Solicitation No. - N° de l'invitation

E0227-122966/A

Amd. No. - N° de la modif.

006

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwb004

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.000067.011

File No. - N° du dossier

PWB-1-34204

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

on pole P4A and P4 and then underground in existing 103mm conduit to the Lauzier Building HUB and be connected to existing fibre cable running to the new Wet Lab/Science Building fire alarm panels.