

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Batteries	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3044-120009/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F3044-12-0009	Date 2012-12-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-001-15067	
File No. - N° de dossier QCW-2-35518 (001)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-01-14	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Boudrias, Marie-M.	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw001
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2806 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F3044-120009/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F3044-12-0009

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

QCW-2-35518

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcw001

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

La demande de proposition F3044-120009/A est modifiée comme suit:

1. Demande de clarification

Question 1

Concernant l'article 1 (voir section 3 de l'annexe A - Besoins), est-ce que le besoin est de 184 cellules individuelles de 1.75 volts? Ces dernières sont normalement vendues en module de 6-cellules, mais nous pouvons les fournir en cellules séparées, si cela est requis.

Réponse 1

Concernant l'article 1, le Canada requiert 30 modules de 6-cellules en plus de 4 cellules individuelles, pour un total de 184 cellules.

Concernant l'article 2 (voir section 4 de l'annexe A - Besoins), le Canada requiert 27 modules de 6 cellules, pour un total de 162 cellules.

***** Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées *****