

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -**  
**TPSGC**  
**11 Laurier St./11 rue Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0A1 / Noyau 0A1**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**

## **SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

This document contains a security requirement

### **Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

### **Issuing Office - Bureau de distribution**

Construction Services Division/Division des services de  
construction  
11 Laurier St./11 Rue Laurier  
3C2, Place du Portage  
Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Chiller Replacement	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EJ192-131764/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20131764	<b>Date</b> 2013-03-01
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FG-354-62166	
<b>File No. - N° de dossier</b> fg354.EJ192-131764	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-03-12</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Churchill, Gerald	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg354
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-3904 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Confederation Heights Central Heating and Cooling Plant, 501 Heron Road, Ottawa, ON, K1A0S1	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ192-131764/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg354

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20131764

File No. - N° du dossier

fg354EJ192-131764

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

This Amendment is raised to:

- 1) Extend the closing date to March 12, 2013 at 2:00pm EDT (Eastern Daylight Savings Time);
- 2) Issue Addendum No.2 attached hereto;

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ192-131764/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg354

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20131764

File No. - N° du dossier

fg354EJ192-131764

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

## **ADDENDUM NO. 2**

**501 HERON ROAD  
CONFEDERATION HEIGHTS COOLING PLANT  
CHILLER #3 REPLACEMENT**

PROJECT NO. R.037619.002

PAGE 1 of 1  
DATE: March 1, 2013

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

**DRAWINGS**

**1. DRAWING M3: GROUND FLOOR UTILITIES DEMOLITION & NEW WORK**

- .1 Delete New Work Drawing Note 6.
- .2 Add New Work Drawing Note 6. as follows:
  - “.6 Provide 18 gauge sloped galvanized steel water sealed drain pan above the complete new VFD complete with 300 mm overhang on all sides and rolled edges. Overall dimensions of the drain pan to be 2185 L mm x 1375 mm W.

**SPECIFICATIONS**

**1. SECTION 23 05 17 – PIPE WELDING**

- .1 Delete item 3.5.2.1.1 entirely.
- .2 Item 3.5.2.1.1, Add as follows:
  - “.1 Piping Welds: All welds in piping will be visually inspected during pipe joint fit-up, and preparation and welding of circumferential pipe welds. Visual welding inspection shall be performed after each pass deposited. All chilled water and condenser water piping welds will be examined by radiographic test. Provide 100% radiographic test on chilled and condenser water piping.”