

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
This document contains a security requirement.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Upgrade Current Coaxial Cable	
Solicitation No. - N° de l'invitation EH901-113456/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.004817.001	Date 2012-02-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-248-58760	
File No. - N° de dossier fg248.EH901-113456	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-03-06	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Micheline	Buyer Id - Id de l'acheteur fg248
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0663 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC Les Terrasses de la Chaudière 25 Eddy Street, Suite 205 Gatineau, Quebec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EH901-113456/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg248

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.004817.001

File No. - N° du dossier

fg248EH901-113456

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDUM NO. 1

ADDENDUM NO. 001
PROJECT NAME: UPGRADE CURRENT COAXIAL CABLE/ARCNET-
BASED DDC NETWORK TO FIBRE OPTICS-BASED
METASYS BACK FOR HVAC CONTROLS WITHIN
THE LTDLC COMPLEX

PROJECT NO.: R.004817.001
SOLICITATION NO.: EH901-113456/A

DATE: FEBRUARY 28, 2012

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

1. Section 25 05 01 - General Requirements

1.2 System Description

1.2.2 Delete: clause entirely

1.2.2.1 Delete: clause entirely

1.2.3 Add: Provide EMT conduits, 300x300x 150 junction boxes, fibre optic cables,
media converters and hub

1.6 Existing conditions - control components

Delete: clause 1.6 entirely

2. Section 01 00 10 - General Instructions

19 Security Clearances

Delete: clause 19.6 entirely

21 Scheduling

Delete: clause 21.2 entirely

Add: 21.2.1 All work to be carried out between 18:00 and 7:00 am

3. Section 25 10 01 EMCS Local Area Network (LAN)

1.3 System Description

Delete: clause 1.3 entirely

ADDENDUM NO. 001
PROJECT NAME: UPGRADE CURRENT COAXIAL CABLE/ARCNET-
BASED DDC NETWORK TO FIBRE OPTICS-BASED
METASYS BACK FOR HVAC CONTROLS WITHIN
THE LTDLC COMPLEX

PROJECT NO.: R.004817.001
SOLICITATION NO.: EH901-113456/A

DATE: FEBRUARY 28, 2012

1.4 Design Requirements

Delete: clause 1.4 entirely

3. Drawings

Drawing E-1 Detail

Delete: Cat 5 cable to the existing network control unit

Delete: Removal of the existing coax cables from the network control unit

Add: On all floors not indicated on drawing E1, media coverter and hub, 120 volts AC power
supply c/w 15 amp circuit breaker