

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -**  
**TPSGC**  
**11 Laurier St./11 rue Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0A1 / Noyau 0A1**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**  
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY  
REQUIREMENT

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Construction Services Division/Division des services de  
construction  
11 Laurier St./11 Rue Laurier  
3C2, Place du Portage  
Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> ELEVATOR MODERNIZATION	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP076-121984/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 007
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20121984	<b>Date</b> 2012-05-15
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$FG-340-59521	
<b>File No. - N° de dossier</b> fg340.EP076-121984	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2012-05-17</b>	
<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Brouillet, Richard	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg340
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-0457 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-8335
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Health Protection Building 200 Tunney's Pasture Driveway Ottawa, ON	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-121984/A

Amd. No. - N° de la modif.

007

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20121984

File No. - N° du dossier

fg340EP076-121984

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

# AMENDMENT 007

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-121984/A

Amd. No. - N° de la modif.

007

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20121984

File No. - N° du dossier

fg340EP076-121984

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

**THIS AMENDMENT IS BEING RAISED TO ATTACH ADDENDUM 2**

**ADDENDUM FOLLOWS.**

End of amendment.




May 14, 2012

ELEVATOR MODERNIZATION – HEALTH PROTECTION BUILDING  
OTTAWA, ONTARIO  
File #: E076-121984/A  
PROJECT NO. R.004594.002  
Page 1 of 1

---

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

**FOR CLARIFICATION**

1. For identification purposes only, the existing fire alarm system is a Simplex system. It is located in the Front Lobby behind the commissionaire's desk.
2. The distances from the elevators to the existing fire alarm panel are:
  - a. From the existing Freight Elevator – 2 storeys vertically (down) and 60m horizontally.
  - b. From the existing Passenger Elevator – 2 storeys vertically (down) and 85m horizontally.
3. The electrical drawings are showing existing heat detectors. The existing heat detectors  remain.
4.  - This symbol indicates an existing fire alarm speaker to remain as-is.
5.  - This symbol indicates an existing exit sign.
6. FC shown on drawings – fan coil is a new unit and is 120V frac. Hp. Motor.
7. CU shown on drawings – Condensing unit, 1.8kW capacity 208V 1ph. 15A breaker.

End