

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet New Water Transmission Main and Wel	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-130976/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.000817.001	Date 2012-08-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-007-3109	
File No. - N° de dossier PWB-2-35041 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-08-23	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring , Alison PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb007
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 2 est soumise et comprend la modification suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Modification numéro 2

1. DEVIS

In Section 33 21 00 Water Supply Wells, **supprimer:**

2.2.1 Baker Monitor Industrial Pitless unit, Model # 9PS1012WBWEO4F4ES,

et remplacer avec

2.2.1 Baker Monitor Industrial Pitless unit, Model #**10PS1012WBWEO4F4ES**

2. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Can you confirm if this is right? The specs shows valves coating information under the Strainer spec. section 23-05-23 item 2.6. Does this apply to all valves under this section?

A1. Item 2.1 is a General Note for all Valve and each valve may have specific requirement. Specification is clear.

Q2. No specs on the submersible pump found. Will the pump specs follow in an addendum?

A2. Section 32 21 00.01 Well Pumps

Q3. Can you confirm actual length required for the Well, the Monitoring Well and Reservoir level sensors?

Q4. See sheet M03 for depth of probe.