

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 421**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 421**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> Const.Svcs, Westmorland Inst, N.B.	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC016-132714/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 015
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.043939.001	<b>Date</b> 2013-02-05
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-020-3192	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-2-35125 (020)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2013-02-12</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Donovan, Janine PWB	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb020
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-5347 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Cette modification de l'invitation numéro quinze (15) est soumise et comprend la modification numéro 15 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 15.

### **1. PROLONGATION**

Veuillez prendre avis que la date limite de réception des soumissions dû le 7 février 2013 est reportée à 14h00 le 12 février 2013

### **2. DESSINS**

1. Drawing S100 - Foundation Plan: For the exterior stair located South-West of Column A-1, add a 200 mm thick concrete pad at the bottom of the stair. Pad size to be 1200 by 1200 mm. Pad to be reinforced with 15M at 400 c/c each way. Concrete pad to set on and dowelled to shelf of foundation wall noted in Addendum No. #006, item 6 under Drawings.

### **3. QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q1: Loading dock Equipment indicates a dock seal and dock bumpers at each side of the dock lever while the drawings indicate a continuous dock bumper and no dock seal please clarify.

R1: Weather seal around doors not required. Bumper at loading dock required.

Q2: Who's responsible for painting masonry, structural steel and any exterior painting?

R2: Priming and finish painting of interior gypsum board walls and ceilings and metal doors and frames will be performed by the Owner's own forces. Schedule and coordinate work performed by the Owner to not cause delays in the Work (refer to Addendum 7). All other painting by Contractor.

Q3: With regards to Floor Markings Section 1014 13 - what is the intent for the areas identified on the floor plan A200 as "EMERGENCY LANE FLOOR TAPE SEE SPECS". Is there a cross hatch or some other design, or just the edges marked, please clarify.

R3: Just the edges are marked with a single line of reflective tape to provide a visibly marked route to an exit in the case of an emergency, such as fire.

---

Q4: Please provide a specification for the "wood doors"

R4: Refer to Addendum 14.

Q5: Provide detail for "Fall Arrest Anchor"

R5: Details to be provided by Licensed Engineer on approved shop drawings per the spec.

Q6: There is a dashed line around the following areas on Drwg A200:, Small Tools, Inst. Carp., and WHMIS, does this line indicate any type of structure or is it just a line to define the areas on the drawings?

R6: This is to define the area only - no type of structure required.

Q7: With regard to Painting:

a) Who paints wood doors?

b) Who paints production floor ceiling?

c) Who does any required exterior painting?

d) Is there any other exterior painting other than the bollards?

R7: Wood doors are factory finish as per Section 08 14 16. Production floor ceiling responsibility of Contractor. All exterior painting by Contractor.

#### 4. **APPROBATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT**

Section 08 71 00 - DOOR HARDWARE, paragraph 3.6 DOOR HARDWARE GROUPS - the following will be approved as alternates:

<b>Specified:</b>	<b>Approved Alternate:</b>
<b>Mont Hard</b>	<b>McKinney</b>
BB1099	T4A3386
BB1068	T4A3786
BB1079	TA2714
<b>LCN</b>	<b>Sargent</b>
4041 x 4040-18G	351 x 351B
<b>Stanley</b>	<b>Besam</b>
Magic Force	PowerSwing
<b>Trine</b>	<b>HES</b>
EN400 24V	1006 J 32D
<b>Gallery Harware</b>	<b>Standard Metal</b>
81A	K11A
1000-40 x 305	1012-4
80A	K10A
70 T/B	F67 T/B
209	S102L
<b>Unique</b>	<b>KN Crowder</b>
AT4	CT-44
AT6	CT-46
100A	W-40P