

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 421**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 421**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> Saint John Steel Sheet Pile Repair	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> E0227-130927/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.051108.001	<b>Date</b> 2012-07-27
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-004-3099	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-2-35033 (004)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2012-08-02</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Doucet, Gisele PWB	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb004
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-4541 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

Cette modification à l'invitation numéro trois (3) est soumise et comprend les questions et réponses suivantes.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 3.

## **QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q1. Can you please confirm the size of plate required cover existing holes thru the sheet pile wall. On "Section of Work" and section "A" on drawing 3 of 4 it is noting 32mm thick steel plate. Also is this plate to be continuous for entire length of work area and as noted on drawing 3 of 4 in "Section of Work".

A1. The function of the plate is just to cover the holes when you form so you don't lose the concrete. It is 3.2mm (1/8inch ) thick. As it is just patching the holes, it is not continuous. It is recommended that you go to site at low tide and become familiar with the extent of the holes.

Q2. Can you provide length of 150 x 150 x 19 angle clip required to support continuous timber spacer as detailed on drawing 3 of 4 in "Section of Work" and on drawing 4 of 4 in "Plan View" and section "B".

A2. Each is 300mm long.

Q3. What is the sizing of the continuous timber spacer? On drawing 4 of 4 in section "A" and "B" it notes 200 x 200 but detail shows corners beveled. Does this mean the timber is dressed 4 sides or are we to use rough timber to full 200 x 200 size?

A3. 200 x 200 is the nominal size. The actual dressed dimension would be approx 190x190.