

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
PO Box 1408, Room 100  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3C 2Z1  
Bid Fax: (204) 983-0338

**Revision to a Request for a Standing Offer**  
**Révision à une demande d'offre à commandes**

National Master Standing Offer (NMSO)  
Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless  
otherwise indicated, all other terms and conditions of  
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf  
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent  
les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Western Region  
PO Box 1408, Room 100  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3C 2Z1

<b>Title - Sujet</b> Window Glass		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 6D063-123331/A		<b>Date</b> 2013-01-24
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> PHAC		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>File No. - N° de dossier</b> WPG-2-35265 (016)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$WPG-016-8341		
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale		2012-12-19
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2013-01-29</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Central Standard Time CST
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Hall, Marlene		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> wpg016
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (204) 984-6423 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (204) 983-7796	
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>		
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

---

***This amendment # 001 is raised to provide Canada's answers to Bidders questions to solicitation # 6D063-123331/A as follows:***

***The following information shall henceforth form part of the solicitation and should be considered when preparing response submissions.***

**Q1** Please clarify colour of tinted glass. What is colour code, black? Deep brown?

**A1** Green

**Q2** Please clarify the spacer size. There is no 13mm standard spacer. When we use 12mm standard aluminium spacer, the air space will be 12 mm, not 13mm air space. Could we use 12mm standard aluminium spacer?

**A2** Please refer to the specifications detailed in Annex A and Annex B.

**Q3** Please clarify the spacer edge colour. We use warm black edge spacer.

**A3** Warm black edge spacer

**Q4** Please clarify the laminated glass. What is the combination?

**A4** Refer to the solicitation specifications. Laminated glass is to conform to CAN2-12.1, Type 1, Class B of thickness.

**Q5** IGU-7: Please clarify obscure Glass. Could we use ACID ETCH to achieve glass or by using sand blast or by using frit?

**A5** Sand blast

**Q6** IGU-8: Please clarify clear laminated patterned glass. What kind of pattern?

**A6** N/A

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**