

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Electrical Impr,McEacherns Pt, N.B.	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-132262/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.058110.001	Date 2012-11-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-3168	
File No. - N° de dossier PWB-2-35098 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-12-04	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro un (1) est soumise et comprend la modification numéro 1 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR, INSTALLER ET METTRE EN SERVICE TOUTE MAIN-D'OEUVRE ET MATÉRIAUX POUR COMPÉLTER LES TRAVAUX ADDITIONNELS SUIVANTS PAR RAPPORT AU PROJET EN RUBRIQUE :

<u>ITEM</u>	<u>RÉFÉRENCE</u>	<u>DESCRIPTION</u>
1.	DESSIN E2 DE 9	.1 RELOCALISER LA BOITE DE SORTIE POUR LA SOUDEUSE 9C SUR L'ÉPAULEMENT DE PRISES DE COURANT RS-9 L'ÉPAULEMENT DE PRISES RS-1 ET BRANCHER AU DISJONCTEUR RELOCALISÉ 2P, 50A SUR LE CIRCUIT A-40, 42 ET NOMMÉ 1C.
		.2 L'ÉPAULEMENT DE PRISES DE COURANT RS-1, RELOCALISE LES PRISES 1C ET 1D SUR LES CIRCUITS A-6 ET A-8 À L'ÉPAULEMENT DE PRISES RS-9 ET RENOMMER PRISES 9C ET 9D SUR LES CIRCUITS B-5 ET B-7 ET BRANCHER AUX DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS RELOCALISÉS DE RS-1.
		.3 NOTE 10 L'EMBOITEMENT SERA DE TYPE EEMAX 4X.
		.4 NOTE 33 S'APPLIQUERA AU CABLAGE ENTRE PB ET P11 SUR LE QUAI 404.

.5 NOTE 14 S'APPLIQUERA AU CIRCUITS
SOUTERRAINS ENTRE LE PANNEAU 'A' ET
P6/RS-2 SUR LE QUAI 402.

.6 NOTES 17, 18, 19, 20 ET 21 S'APPLIQUERONT AUX
CIRCUITS SOUTERRAINS ENTRE LE PANNEAU
'A' ET RS-3 SUR LE QUAI 402.

.7 FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT PVC
27MM ET 2#4 RW90 PLUS 1#8 FIL DE MISE À LA
TERRE DU SERVICE SANS COMPTEUR NS-1 À LA
RAMPE 502, SOUTERRAIN (15) METRES VERS
LEST, À LA BOITE DE JONCTION EEMAX 4X À
L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT D'HUILES USÉES ET
BRANCHER AU CIRCUIT A-31 DE NS-1 AUX
LUMIÈRES ET ALARMES EXISTANTES DANS LE
BÂTIMENT D'HUILES USÉES.