

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Title - Sujet Pre-purchase Cooling Towers	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP119-132112/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20132112	Date 2012-11-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-912-61480	
File No. - N° de dossier hp912.EP119-132112	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-11-28	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Pearson, Neil	Buyer Id - Id de l'acheteur hp912
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3976 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 953-2953
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette amendement 004 à la soumission est émise afin de répondre aux question de soumissionnaire.

1. Répondre aux questions de soumissionnaire;

Question 10:

de demander l'espace utilisable maximal pour les modules de tour de refroidissement et ce, en lien avec la soumission pour le pré-achat des tours de refroidissement. Les dimensions fournies dans le document de soumission semblent être pour chaque module de tour. Ainsi, comme il est difficile de vérifier ces renseignements à même les dessins, nous devons connaître l'espace disponible.

Réponse:

Les dimensions dans les spécifications sont les tailles d'équipement maximales; Une taille supérieure n'est pas possible. SK-1 montre clairement le passage ouvert 34 '-4 "x 18 '-0" et SK-2 montre la hauteur à 23 '-4 3/8 ".

Question 11:

Exigez-vous des pompes pour ce projet ?

Réponse:

Non, ne s'applique pas à cette exigence.

Question 12:

Le débit d'eau total du condensateur: 454 l/s (4 tours) ; Le débit mentionné est par tour ou représente le total les 4 tours?

Réponse:

Le total les 4 tours

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES