

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Roof Replacement, Atlantic Inst.	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-132204/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.043962.001	Date 2012-12-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-3173	
File No. - N° de dossier PWB-2-35111 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-12-19	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro trois (3) est soumise et comprend la modification numéro 3 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

1. **DESSINS**

A-2 - Roof Details, Existing Roof Brackets and Base, Summary of Work Item 3:

REMOVE "Replace all deteriorated insulation, wood blocking with new to match existing. A per unit price shall be tendered for replacement of any deteriorated 13 mm gypsum board" and **REPLACE WITH** "Replace all deteriorated insulation, wood blocking and 13mm gypsum board with new to match existing".

2. **QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q1: On Drawing A-2, detail 3, it says to reinstall existing insulation then add 50mm of new insulation; but in the Summary of Work (on drawing A-2) and in the specifications there is no mention of installing new insulation over the existing. Are we to install new insulation or just re-use the existing insulation?

R1: Re-use existing insulation and install new 50mm insulation (2.1.6 Roof Insulation)

Q2: The specifications say to replace deteriorated insulation. Do you know approximately how much of the existing insulation would have to be replaced?

R2: We do not know how much of the existing insulation should be replaced, but we expect the existing insulation to be in good condition, unless the cold weather makes removal complicated.

Q3: The drawings say to give a unit price for replacing deteriorated gypsum board but there isn't any mention of this in the tender form.

R3: Please replace A-2, Summary of Work Item #3 with Replace all deteriorated insulation, wood blocking and 13mm gypsum board with new to match existing

Q4: Do you have any preferences for subcontractors for moving of the security camera?

R4: No preference to subcontractors that moves security camera (Operation of camera should be verified by ADGA group personnel on site (John Waldriff 506-623-4225).

Q5: Do the cameras need re-certifying after reinstallation? Does this work need to be completed by a company appointed by the owner? If so, who?

R5: No the cameras do not need to be re-certified just re-aligned.