

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 421
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Masonry/Concrete Repairs,Martello T	
Solicitation No. - N° de l'invitation E0227-140587/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.032768.003	Date 2013-07-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-3273	
File No. - N° de dossier PWB-3-36023 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-07-25	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro un (1) est soumise et comprend la modification numéro un (1) suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 1.

1 DOCUMENT DE L'APPEL D'OFFRES

Formulaire de Soumission et D'acceptation (SA)

ENLEVEZ:

SA03 OFFRE

Utilisez le texte suivant pour des marchés à prix forfaitaires seulement (sans prix unitaires)
Le soumissionnaire offre au Canada d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-dessus, conformément aux documents de soumission pour le montant total de la soumission de

_____ \$ excluant les taxes applicables .
(exprimé en chiffres)

Et REMPLACEZ AVEC:

SA03 OFFRE

Le soumissionnaire offre au Canada d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-dessus, conformément aux documents de soumission pour le **MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION INDIQUÉ DANS L'APPENDICE 1.**

2. DEVIS

1. SECTION 01 10 10 General Instructions

Paragraph .1 Description of Work:

Item 1 - Add clause .2 to Sentence 1.1.5.1 as follows:

.2 Estimated volume to dismantle in-depth investigative openings = 6 m³.

Item 2 - Revise Sentence 1.1.6.1 to read as follows:

- .1 Estimated volume to dismantle in-depth investigative openings = 6 m³.

Item 3 - Clarification: Total estimated volume for dismantling and rebuilding = 12 m³.

Item 4 - Add clause .1 to Sentence 1.1.7 as follows:

- .1 Provide wooden storage boxes, complete with wood spaces and lids, for storage of material extracted by core drilling. Wooden storage boxes to be to satisfaction of Departmental Representative.

Item 5 - Add clause .1 to Sentence 1.1.7 as follows:

- .1 Store extracted core material in wooden storage boxes described in Sentence 1.1.7.1 above.

Item 6 - Add clause .1 to Sentence 1.1.9 as follows:

- .1 Estimate 5 loose pieces per square meter.

Item 7 - Add clause .2 to Sentence 1.1.9 as follows:

- .2 During sounding of interior brick masonry ceiling, record on drawings location and extent of all hollow-sounding brickwork and report these findings to Departmental Representative.

2. SECTION 04 03 07 Masonry Repointing and Repair

Paragraph 3.4 Sounding Interior Brick:

Item 1 - Add new sentence .5 as follows:

- .5 During sounding of interior brick masonry ceiling, record on drawings location and extent of all hollow-sounding brickwork and report these findings to Departmental Representative.