

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Campground Improvements - Tunnel Mt	
Solicitation No. - N° de l'invitation E0209-140664/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client PC	Date 2013-07-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-909-9872	
File No. - N° de dossier PWU-3-36105 (909)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-07-29	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mayhew (RPC), Sylvia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu909
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3645 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: SEE HEREIN	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Tunnel Mountain Campground Improvements, Banff, AB
Addendum Three (3)

The following Clarifications to the Tender Documents are affective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

Drawing C200, Detail B**RE: New 250mm Valve on Existing Sewer Line**

Text should read: "Remove & replace 4m of existing 250 VCT with new 250 DR35 PVC and install new 250mm full port eccentric plug valve. Plug valve to be open in winter and closed in summer."

RE: New 200mm Valve on New Sewer Line

Text should read: "Connect new gravity main and install new 200mm full port eccentric plug valve. Plug valve to be open in summer and closed in winter."

Add the following note to Detail B:

6. Eccentric plug valves shall be full port type suitable for buried service with worm gear operator and nut. Installation shall include DR35 flange adapters, restrainers, valve box, extension rod, and cathodic protection.

End of Addendum