



Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Real Property Branch

Direction générale des biens immobiliers

H342064-RS005-70-002-0001

NOTES:

1. CABLES INDICATED ARE TECK 90, COPPER, UNLESS OTHERWISE NOTED. LES CÂBLES INDiquÉS SONT DU TECK 90, EN CUIVRE, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

2. CONNECTION OF TECK 90 CABLES TO EQUIPMENT SHALL USE TECK CABLE CONNECTORS c/w GROUNDING BUSHING. RACCORDEMENT DE CÂBLES TECK 90 AUX ÉQUIPEMENTS C/A UNE DOUILLE DE MISE À LA TERRE.

3. ALL PANELS TO BE GROUNDED TO MAIN GROUNDING BAR USING #2 AWG BARE COPPER CABLE. TOUS LES PANNEAUX ÊTRE FONDÉE TO MAINBARRE DE TERRE EN UTILISANT #2 AWG BARECÂBLE EN CUIVRE.

TENDER

APPEL D'OFFRE

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser le représentant du ministère immédiatement de toute divergence.

revisions	description	date
0	ISSUED FOR TENDER	2013/05/17
0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRE	2013/05/17

A

C

A

B

C

project

project

BIG CHAUDIERE

DAM REPLACEMENT

REPLACEMENT DU

BARRAGE BIG

CHAUDIÈRE

drawing

dessin

ELECTRICAL CABLE

BLOCK DIAGRAM

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

SCHÉMA DE PRINCIPE

Designed By

H. WITT

2013-03-15

Conçu par

(yyyy/mm/dd)

Drawn By

G. MICHENER

2013-03-15

Dessiné par

(yyyy/mm/dd)

Reviewed By

K. BHAN

2013-04-03

Examiné par

(yyyy/mm/dd)

Approved By

F. CHIDIAC

2013-04-03

Approuvé par

(yyyy/mm/dd)

Tender

PWGSC/TPSGC

2013-04-03

Submission

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.

No. du projet

R.052598.506

Drawing no.

No. du dessin

E007