



Drawing name: C:\Users\Yvan.Torner\My documents\Verbaux\up\Verbaux\3508 M04 - Diagrams and Schedules.dwg Jul 31, 2013 - 9:14am




1
M04 SCHEMA DE LA TUYAUTERIE
PAS A L'ECHELLE

NOMENCLATURE DE LA TOUR DE REFOIDISSEMENT (SEULEMENT POUR REFERENCE)							
	TEC	TEF	DÉBIT MIN. - ÉTÉ (l/s)	DÉBIT MIN. - HIVER (l/s)	DÉBIT MAX. (l/s)	VITESSE DE L'AIR À L'ADMISSION (m/s)	PRESSION DE LA VITESSE DE L'AIR
CT 1	40.6	29.4	37.75	64.25	83.6	2.08	15
CT 1A	40.6	29.4	37.75	64.25	83.6	2.08	15
CT 2	40.6	29.4	37.75	64.25	83.6	2.08	15
CT 2A	40.6	29.4	37.75	64.25	83.6	2.08	15



2
M04 VUE EN COUPE DE LA NOUVELLE TOUR NORD
PAS A L'ECHELLE


NOTE:
LE DESSIN N'INCLUT PAS TOUTES LES
VANNES ET GROSSEURS DE CONDUIT.
SE REPORTER AU DÉTAIL '1/M04' POUR
INSTALLATIONS COMPLÈTE.



3
M04 VUE EN COUPE DE LA TOUR SUD
PAS A L'ECHELLE

NOTES DU DESSIN

- SERVICES EXISTANTS PRÉSENTÉS EN LIGNE FINE.
- NOUVELLES TOURS DE REFOIDISSEMENT 1 ET 1A SUD.
- NOUVELLES TOURS DE REFOIDISSEMENT 2 ET 2A NORD.
- CANALISATION PRINCIPALE D'ALIMENTATION EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR. (CCWS)
- CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR. (CCWR)
- CCWS SUD.
- CCWS NORD.
- CCWR SUD.
- CCWR NORD.
- ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE D'ALIMENTATION EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR, CÔTÉ SUD.
- ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR, AU NORD INSTALLER EN AVAL UN RACCORD DE TUYAUTERIE AVEC ROBINET DE 50 mm POUR L'EAU D'APPOINT.
- ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR, AU SUD. INSTALLER EN AVAL UN RACCORD DE TUYAUTERIE AVEC ROBINET DE 50mm D'EAU D'APPOINT.
- SOUPE DE CONTRÔLE DE LA TOUR DE 350 mm DE DIAMÈTRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE POUR CANALISATION D'ALIMENTATION ET RETOUR).
- ROBINET D'ÉQUILIBRAGE DE DÉRIVATION DE LA TOUR DE 300 mm DE DIAMÈTRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE).
- BRIDE D'ENTRÉE DE LA TOUR DE REFOIDISSEMENT AVEC COLLET VAN STONE DE 250mm DE DIAMÈTRE EN VCP. (INSTALLATION TYPE POUR TOUTS LES ENTRÉES)
- RACCORD FLEXIBLE DE DÉRIVATION DE LA TOUR DE 250 mm DE DIAMÈTRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE).
- ROBINET TYPE PAPILLON DE DÉRIVATION DE LA TOUR DE 300 mm DE DIAMÈTRE POUR LE RETOUR EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE).
- RACCORD FLEXIBLE DE DÉRIVATION DE LA TOUR DE 300 mm DE DIAMÈTRE POUR LE RETOUR EN EAU DE REFOIDISSEMENT DU CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE).
- TUYAU D'ÉQUILIBRAGE ET DE TROP-PLEIN FLEXIBLE DE 200 mm DE DIAMÈTRE, AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT ET ROBINET D'ISOLEMENT POUR CHAQUE CELLULE (INSTALLATION TYPE).
- PUISARD (FOURNIT SÉPARÉMENT, INCLUT AUX PRÉACHATS DES MATÉRIAUX DE TOURS DE REFOIDISSEMENT) AVEC BRIDE DE 300mm À LA DÉCHARGE ET BRIDE EN VCP VAN STONE DE 150mm AVEC BOUCHON DE TROP PLEIN POUR LE PORT DE 50mm D'EAU D'APPOINT.
- DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT POUR EAU D'APPOINT DE 500 mm ET ALIMENTATION D'EAU D'APPOINT. INSTALLER LA CANALISATION PRINCIPALE DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE DU 21e ÉTAGE.
- FILTRE EN LIGNE DE 50mm DE DIAMÈTRE. VOIR DEVIS POUR LES DÉTAILS.
- ROBINET ÉLECTROMAGNÉTIQUE D'EAU D'APPOINT DE 50mm DE DIAMÈTRE EXISTANT POUR LES TOURS SUD ET NORD (SITUÉ AU 22e ÉTAGE DANS LE PLACARD ÉLECTRIQUE. RÉUTILISER LA SOUPE ET PRÉVOIR UN NOUVEAU CONTRÔLE DE NIVEAU. LE RACCORDEMENT DANS L'ESPACE DE PLAFOND DE L'ÉTAGE EN-DESSOUS. (INSTALLATION TYPE)
- ROBINET D'ISOLEMENT POUR DIVERSES FONCTIONS (INSTALLATION TYPE). DIMENSIONS SELON LES INDICATIONS DU D'AU MOINS 50mm.
- CONTRÔLEUR DE TRAITEMENT DE L'EAU DE LA TOUR DE REFOIDISSEMENT
- RÉSERVOIR DE STOCKAGE ANTI-CORROSION ET INHIBITEUR DE DÉPÔT ET POMPE DOSEUSE.
- RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'ACIDE ET POMPE DOSEUSE.
- RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE BIOCIDE ET POMPE DOSEUSE.
- PROLONGER LA TUYAUTERIE D'EAU D'APPOINT DE 25mm DE DIAMÈTRE DANS LA SALLE MÉCANIQUE DE LA TOUR SUD ET RACCORDER AU PORT DE PURGE DU FILTRE.
- *****
- RÉUTILISER LA TUYAUTERIE D'EAU D'APPOINT VENANT DU ROBINET ÉLECTROMAGNÉTIQUE JUSQU'À LA PÉNÉTRATION À TRAVERS LE TOIT.
- RÉUTILISER LA TUYAUTERIE EXISTANTE DE 50 MM DE LA CANALISATION D'ALIMENTATION PRINCIPALE. AGENCER LA TUYAUTERIE À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE MÉCANIQUE POUR DESSERVIR LE FILTRE ET LE TRAITEMENT CHIMIQUE.
- NOUVELLE TUYAUTERIE DE 50 mm DE DÉCHARGE VENANT DU FILTRE ET DU TRAITEMENT CHIMIQUE À RACCORDER AU TUYAU PRICIPAL DE LA TOUR DE REFOIDISSEMENT. PRÉVOIR DEUX BRANCHEMENTS. FOURNIIR ET INSTALLER UN CABLE CHAUFFANT AVEC UN ISOLANT THERMIQUE DE 50MM DE LA SALLE MÉCANIQUE JUSQU'À LA TOUR. BRANCHER LA CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR. VOIR LE PLAN M-3 POUR PLUS LE CHEMINEMENT.
- ÉCHANGEUR DE CHALEUR EXISTANT ET POMPE DANS LA SALLE MÉCANIQUE DE LA TOUR DE REFOIDISSEMENT AU SUD. COUPER, ENLEVER ET BOUCHER LES TUYAUX A LA PÉNÉTRATION DU MUR ET DU PLANCHER.
- TUYAUTERIE DE TROP-PLEIN. VOIR LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAIL.
- CONTRÔLE DE NIVEAU POUR PUIITS DE JAUGEAGE. UN POUR LA TOUR AU SUD ET UN POUR LA TOUR AU NORD. INSTALLER AU MILIEU, ENTRE LA SORTIE DES DEUX TOURS.
- INSTALLER LA TUYAUTERIE DANS LA SALLE MÉCANIQUE ET DESCENDRE AU PLAFOND DU 21 IEME ÉTAGE ET ENSUITE DANS LE CORRIDOR. PROLONGER ET RACCORDER LA TUYAUTERIE À LA LIGNE DE RETOUR.
- VOIR LE DETAIL 3/M03.
- *****



L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le chantier et il doit aviser immédiatement l'ingénieur des écarts relevés.

01 ÉMIS POUR SOUMISSION 30 ju. 13

description	date
A detail no. n° du détail	A
B location drawing no. sur dessin n°	B
C drawing no. dessin n°	C

project project

REPLACEMENT DES TOURS DE REFOIDISSEMENT DE L'ESPLANADE LAURIER

drawing dessin

DIAGRAMMES, NOMENCLATURES ET COUPES

Designed By	C.MODRAK	Conçu par
Date	2012/12/12	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	G.TREMBLAY	Dessiné par
Date	2012/12/12	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	D.ROY	Examiné par
Date	2013/01/30	(yyyy/mm/dd)
Approved By	D.ROY	Approuvé par
Date	2013/01/30	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission

DAVID RUETER

Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

R.049987.003

Drawing no. No. du dessin

M04