

2 M02 CANALISATION DE RETOUR EN EAU DE REFRIGERATION
PAS À L'ÉCHELLE



3 M02 ÉVENT SANITAIRE ET EAU D'APPOINT
PAS À L'ÉCHELLE



4 M02 CANALISATION D'ALIMENTATION EN EAU DE REFRIGERATION
PAS À L'ÉCHELLE



5 M02 CANALISATION DE RETOUR EN EAU DE REFRIGERATION
PAS À L'ÉCHELLE




6 M02 ÉVENT SANITAIRE ET EAU D'APPOINT
PAS À L'ÉCHELLE



7 M02 CANALISATION D'ALIMENTATION EN EAU DE REFRIGERATION
PAS À L'ÉCHELLE



8 M02 TOUR DE REFRIGERATION SUD
PAS À L'ÉCHELLE



9 M02 TOUR DE REFRIGERATION NORD
PAS À L'ÉCHELLE



10 M02 TRAITEMENT CHIMIQUE
PAS À L'ÉCHELLE

NOTES GÉNÉRALES

- POUR LE DIAMÈTRE DE LA TUYAUTERIE ET L'EMPLACEMENT DES ROBINETS ET DES ACCESSOIRES, SE REPORTER AU DÉTAIL "1" DU DESSIN "M04".

NOTES DU DESSIN

- CUPER LA CANALISATION D'ALIMENTATION EXISTANTE EN EAU DE REFRIGERATION DU CONDENSEUR. PRÉVOIR UNE BRIDE ET SOUDER, UN ROBINET À PAPILLON ET UNE PLAQUE D'ARRÊT POUR PRÉVENIR TOUT DÉVERSEMENT ACCIDENTEL. ENLEVER TOUS LES TUYAUX EN AVAL DU NOUVEAU ROBINET. INSTALLATION TYPE.
- CUPER LA CANALISATION DE RETOUR EXISTANTE EN EAU DE REFRIGERATION DU CONDENSEUR À ENVIRON 300 mm AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA TOITURE. PRÉVOIR UNE BRIDE ET SOUDER, UN ROBINET PAPILLON ET UNE PLAQUE D'ARRÊT POUR PRÉVENIR TOUT DÉVERSEMENT ACCIDENTEL. ENLEVER TOUS LES TUYAUX EN AMONT DU NOUVEAU ROBINET. INSTALLATION TYPE.
- TUYAU D'EAU D'APPOINT EXISTANT. ENLEVER TOUS LES TUYAUX AINSI QUE L'ISOLANT THERMIQUE JUSQU'AU NIVEAU DE LA TOITURE ET BOUCHER. PROTÉGER LE TUYAU AU COURS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE L'INSTALLATION DU NOUVEAU MATÉRIEL. CONSULTER LE DESSIN M04 POUR LA NOUVELLE PORTÉE DES TRAVAUX. INSTALLATION TYPE.
- ENLEVER LA TOUR EXISTANTE AU COMPLET. LE DESSIN INDIQUE DE FAÇON GÉNÉRALE LE CONTOUR DE LA TOUR DE REFRIGERATION EXISTANTE À TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT. VOIR LE DEVIS POUR LA PROCÉDURE DE LA DÉMOLITION. DÉBRANCHER ET ENLEVER TOUS LES SERVICES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES ET LES RENDRE SÉCURITAIRES. CONSULTER LE DEVIS D'ARCHITECTURE ET LE RAPPORT SUR LES SUBSTANCES DÉSIGNÉES POUR L'ÉVALUATION DES MATIÈRES DANGEREUSES.
- ENLEVER LES SUPPORTS DE STRUCTURE DE LA TOUR DE REFRIGERATION. VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX. INSTALLATION TYPE.
- PROTÉGER LES AVALOIRS DE TOIT POUR TOUTE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX. INSTALLATION TYPE.
- ENLEVER LES CONDUITS D'AIR EXISTANTS ET LES REMETTRE À NEUF AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DE LA NOUVELLE TOUR. COORDONNER L'INTERRUPTION DES SERVICES. REMETTRE LES CONDUITS À NEUF DÈS QUE LE MATÉRIEL EST EN PLACE. RÉPARER L'ISOLANT DES CONDUITS ET LES SUPPORTS DES CONDUITS. DIMENSIONS APPROXIMATIVES DES CONDUITS : 900 x 500mm.
- PROTÉGER LE SYSTÈME DE VENTILATION EXISTANT. S'IL FAUT INTERROMPRE LE SYSTÈME, COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE.
- DÉBRANCHER LES SERVICES MÉCANIQUES AUXILIAIRES DES TOURS. ENLEVER LE TUYAU ET OBTURER. PROTÉGER LES SERVICES QUI ONT ÉTÉ DÉBRANCHÉS TEMPORAIREMENT POUR TOUTE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.
- EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU SYSTÈME DE TRAITEMENT CHIMIQUE. MODIFIER LE SYSTÈME TEL QU'INDIQUÉ DANS LE DEVIS. REPLACER LA TUYAUTERIE LIÉE AU SYSTÈME DE TRAITEMENT CHIMIQUE À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE DES PRODUITS CHIMIQUE. APPROXIMATIVEMENT 30 M.
- EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET DE LA POMPE DE CIRCULATION. ENLEVER L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR, LA POMPE ET LES TUYAUX ASSOCIÉS (APPROX. 80 MÈTRES). COUPER ET BOUCHER LE TUYAU DE BRANCHEMENT DÉRIVÉ AU NIVEAU DE LA CANALISATION PRINCIPALE.
- NON UTILISÉ.
- EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU MANÇON À TRAVERS LE PLANCHER POUR LA TUYAUTERIE DE DÉCHARGE DU TRAITEMENT CHIMIQUE ET FILTRATION.
- CONTOUR DES POUTRES PORTEUSES EN BÉTON AU-DESSUS. FAIRE ATTENTION AUX OBSTACLES AÉRIENS AU COURS DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT ET DU SOULEVEMENT DU NOUVEAU MATÉRIEL. INSTALLATION TYPE.



L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le chantier et il doit aviser immédiatement l'ingénieur des écarts relevés.

| description | date |
|-------------|---------------------|
| 01 | ÉMS POUR SOUMISSION |
| | 30 ju. 13 |

| A | B | C |
|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 |

REEMPLACEMENT DES TOURS DE REFRIGERATION DE L'ESPLANADE LAURIER

drawing: D.ROY
dessin: D.ROY

DÉMOLITION, Puits des Tours Nord et Sud - 22e Étage

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Designed By | C.MODRAK | Conçu par | C.MODRAK |
| Date | 2012/12/12 | (yyyy/mm/dd) | |
| Drawn By | G.TREMBLAY | Dessiné par | G.TREMBLAY |
| Date | 2012/12/12 | (yyyy/mm/dd) | |
| Reviewed By | D.ROY | Examiné par | D.ROY |
| Date | 2013/01/30 | (yyyy/mm/dd) | |
| Approved By | D.ROY | Approuvé par | D.ROY |
| Date | 2013/01/30 | (yyyy/mm/dd) | |
| Tender | DAVID RUETER | Soumission | DAVID RUETER |
| Project Manager | Administrateur de projets | | |
| Project no. | No. du projet | | |
| | R.049987.003 | | |
| Drawing no. | No. du dessin | | |
| | M02 | | |