



01	ÉMIS POUR SOUMISSION	30-0
revisions	description	da

project	pr
---------	----

REPLACEMENT DES TOURS DE REFROIDISSEMENT DE L'ESPLANADE LAURIER

140, RUE O'CONNOR, OTTAWA (ONTARIO)

drawing des

STRUCTURE TOUR DE

STRUCTURE TOUR DE REFROIDISSEMENT NORD, DÉMOLITION, PLANS ET DÉTAILS

Project no. R.049987.003

Drawing no.	No. du des
-------------	------------



CHARGES DE CONCEPTION
CHARGE VIVE : 9.6 KPA
CHARGE MORTE 5.7 KPA + POUTRE DE BÉTON

NOTE : LES SUPPORTS SISMIQUES POUR TOUS LES
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES NON INDiquÉS AUX
PLANS, DEVront ÊTRE FOURNIS PAR
L'ENTREPRENEUR.

