

4 VUE EN PLAN
ECH. :1:10



DÉTAIL DE FIXATION
ECH. :1:5



COUPE B–B
ECH. :1:10



COUPE A–A
ECH. :1:10



PL4 ÉCHELLE 1:5



N3 ÉCHELLE 1:10



N1 ÉCHELLE 1:10



N4 ÉCHELLE 1:10



N5 ÉCHELLE 1:10



N2 ÉCHELLE 1:10

NOTE:
LES PLAQUES (N2) DOIVENT ÊTRE SOUDÉES AU BAS DES CORNIÈRES (N1)



PL1 ÉCHELLE 1:5



4 PL3 ÉCHELLE 1:5

NOTE:
PLAQUE (PL3) POUR RACON SEULEMENT.



PL2 ÉCHELLE 1:5



4 PL5 ÉCHELLE 1:5

NOTE:
PLAQUE (PL5) UTILISÉE LORSQU'IL N'Y A PAS D'ÉLÉMENT 1 OU 7

LISTE DE MATÉRIEL

	CODE	DESCRIPTION	MATÉRIAUX	DESSIN DE RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PRINC.	QUANTITÉ RELÈVE	QUANTITÉ SEC./RACON
	N1	L 32 X 32 X 6.4 X 1072 lg.	350 MPa	08733-35	2	VOIR PRINC.	-
	N2	PL 51 X 51 X 6.4	350 MPa	08733-35	2	VOIR PRINC.	-
	N3	L 51 X 51 X 6.4 X 385 lg.	350 MPa	08733-35	2	VOIR PRINC.	-
	N4	L 76 X 76 X 6.4 X 285 lg.	350 MPa	08733-35	-	1	-
	N5	PL 51 X ±540 X 6.4	350 MPa	08733-35	-	-	3
	PL1	PL 420 X 385 X 6,4	350 MPa	08733-35	1	VOIR PRINC.+1	-
	PL2	PL 650 X 400 X 6,4	350 MPa	08733-35	-	-	1 (SANS PL5)
4	PL3	PL 356X 356 X 4,8	350 MPa	08733-35	-	-	1 (RACON)
	PL4	PL 170 X 330 X 3,2	300 Mpa	08733-35	1	VOIR PRINC.	VOIR PRINC.
4	PL5	PL 400 X 530 X 6,4	300 Mpa	08733-35	-	-	1 (SANS PL2 &N5)
		BOULONS, ÉCROUS ET RONDELLES					
	BL1	BOULONS Ø13mm X 65mm lg AVEC ÉCROUS ET RONDELLES DE Ø48mm	ASTM-A325	S/O	2	VOIR PRINC.	
4	BL2	BOULONS Ø13mm X 38mm lg AVEC ÉCROUS ET RONDELLES DE SÉCURITÉ	ASTM-A325	S/O	8	VOIR PRINC.+6	6(PL2) / 2(PL5) +4 (RACON)

NOTES:
- TOUT L'ACIER ET LES BOULONS SERONT GALVANISÉS À CHAUD SELON LA NORME CAN/CSA-G164-M92 ÉDITION LA PLUS RÉCENTE (TAUX D'APPLICATION MINIMAL DE 600g/m²)
- LE DIAMÈTRE DES TROUS POUR LES BOULONS SERA 2mm SUPÉRIEUR AU DIAMÈTRE DE BOULONS SAUF INDICATION CONTRAIRE.
- LA QUANTITÉ TOTALE DES BOULONS N'INCLUS PAS LES BOULONS POUR LA FIXATION DES LUMINAIRES AUX PLAQUES

Pêches et Océans Canada / Fisheries and Oceans Canada
Garde côtière / Coast Guard

Services techniques
Systèmes électroniques et informatiques
Informations techniques et graphiques

101 Boul. Champlain (dépôt 18)
Québec (Québec) G1K 7Y7

08733-35

4	PL3 MODIFIÉE, PL5 AJOUTÉE	C.V.	05/11/15
3	PL4, A5, N4 ET DÉTAIL DE FIXATION AJOUTÉS	C.V.	05/10/19
2	POUR FABRICATION	D.L.	05/04/27
1	POUR APPROBATION	I.T.G.	05/03/29
Révision	*Description*	*Par/By*	*Date*

A: Numéro du détail / Detail no.
B: Feuille sur laquelle le détail est référé / Location drawing no.
C: Feuille sur laquelle le détail est dessiné / Drawing no.

Toute modification doit être rapportée à: / *All modification must be reported to:*

GARDE CÔTIÈRE, RÉGION LAURENTIENNE
SERVICES TECHNIQUES
Systèmes électroniques et informatiques
Informations Techniques et Graphiques

Dossier: / *File:*

TOURS D'ACIER À CLAIRE-VOIE

HAUTEUR DE 3m (10pi) @ 24,4m (80pi)

Dessin: / *Drawing:*

SUPPORTS POUR AIDES LUMINEUSES
FA-240 / FA-250 / RL-355 / RACON

		Date
Conçu par: / *Designed by:*	GARDE COTIÈRE, QBC	2005/03/14
Dessiné par: / *Drawn by:*	I.T.G.	2005/03/14
Vérifié par: / *Verified by:*	R.M. D.L. B.G.	2005/03/29
Approuvé par: / *Approved by:*	DANIEL LEFEBVRE, ing.	2005/04/27

No. dossier: / *File no.:* —
Échelle: / *Scale:* INDIQUÉES
No. dessin: / *Drawing no.:* 08733
No. feuille: / *Sheet no.:* 35

AutoCAD A1 Jul 29, 2013