



Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Real Property Branch
Direction générale des biens immobiliers

H342064-RS005-70-002-0001

NOTES:

- CABLES INDICATED ARE TECK 90, COPPER, UNLESS OTHERWISE NOTED. LES CÂBLES INDiquÉES SONT DU TECK 90, EN CUivre, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
- CONNECTION OF TECK 90 CABLES TO EQUIPMENT SHALL USE TECK CABLE CONNECTORS c/w GROUNDING BUSHING. RACCORDEMENT DE CÂBLES TECK 90 AUX ÉQUIPEMENTS C/A UNE DOUILLE DE MISE À LA TERRE.
- ALL PANELS TO BE GROUNDED TO MAIN GROUNDING BAR USING #2 AWG BARE COPPER CABLE. TOUS LES PANNEAUX ÊTRE FONDÉE TO MAINBARRE DE TERRE EN UTILISANT #2 AWG BARECÂBLE EN CUivre.

TENDER

APPEL D'OFFRE

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser le représentant du ministère immédiatement de toute divergence.

1	CONDUIT SIZE REVISED	2013/06/19
0	ISSUED FOR TENDER	2013/05/17
0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRE	2013/05/17

revisions

description	date
A detail no. no. du detail	
B location drawing no. sur dessin no.	
C drawing no. dessin no.	

project

BIG CHAUDIERE

DAM REPLACEMENT

REPLACEMENT DU

BARRAGE BIG

CHAUDIÈRE

drawing

ELECTRICAL CABLE

BLOCK DIAGRAM

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

SCHEMA DE PRINCIPE

Designed By H. WITT Conçu par

Date 2013-03-15 (yyyy/mm/dd)

Drawn By G. MICHENER Dessiné par

Date 2013-03-15 (yyyy/mm/dd)

Reviewed By K. BHAN Examiné par

Date 2013-04-03 (yyyy/mm/dd)

Approved By F. CHIDIAC Approuvé par

Date 2013-04-03 (yyyy/mm/dd)

Tender PWGSC/TPSGC Soumission

Project Manager Administrateur de projets

Project No. No. du projet

R.052598.506

Drawing No. No. du dessin

E007