

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
CE DOCUMENT CONTIENT UNE EXIGENCE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

NUMÉRO DU PROJET: R.052598.506

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Rempl. du barrage Big Chaudière	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP731-140296/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 20140296	Date 2013-09-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-345-63223	
File No. - N° de dossier fg345.EP731-140296	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-09-17	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nealon, Shawn	Buyer Id - Id de l'acheteur fg345
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3391 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC, Big Chaudiere Dam located on French River, Dokis, Ontario. - TPSGC, Barrage Big Chaudière situé sur la rivière des Français, Dokis, Ontario.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP731-140296/A

Amd. No. - N° de la modif.

005

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg345

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20140296

File No. - N° du dossier

fg345EP731-140296

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

CETTE MODIFICATION À POUR BUT D'ÉMETTRE ADDENDA NO. 4

Fin de la modification.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP731-140296/A

Amd. No. - N° de la modif.

005

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg345

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20140296

File No. - N° du dossier

fg345EP731-140296

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDA NO. 4

ADDENDUM No 4
No DE PROJET R.052598.506

Les modifications ci-après aux documents de soumission entrent immédiatement en vigueur. Cet addendum doit être considéré comme faisant partie des documents du contrat.

Devis

1. Section 26 32 13.01 - Groupes électrogènes à moteur diesel

Éclaircissement concernant l'Article 2.5.7 "Dispositifs de synchronisation et répartition de la charge.". Ceci signifie que la rotation de phase est équivalente à la source de l'alimentation électrique.

2. Section 26 32 13.01 - Groupes électrogènes à moteur diesel

Éclaircissement concernant l'Article 2.5.2 "Commutateur : Arrêt - Manuel - Essai de pleine charge à charge nulle". Les deux interrupteurs de transfert DS-2 et DS-3 montrés sur le dessin E001 – Schéma unifilaire électrique sont à commande manuelle.