



DE MACHINERIE D'ASCENSEURS -

IRS – ASCENSEURS 4 ET 5

PREVOIR DEUX NOUVELLES PAIRES DE FILS DE SIGNALISATION DANS UN CONDUIT ET CE, A PARTIR DE L'INTERPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE N° 2 QUI SE TROUVE DANS L'APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION D'URGENCE N° 2, QUI DESSERT DE NOUVEAUX CONTRÔLEURS D'ASCENSEURS. UNE PAIRE DE FILS DE SIGNALISATION POUR LE PRÉ-TRANSFERT ET UNE AUTRE PAIRE DE FILS, POUR L'ÉTAT DES INTERPTEURS.

(1-13) PRÉVOIR DEUX NOUVELLES Paires de fils de signalisation dans un conduit et ce, à partir de l'interrupteur de transfert automatique N° 2 qui se trouve dans l'appareillage de distribution d'urgence N° 2, qui dessert de nouveaux contrôleurs d'ascenseurs. une paire de fils de signalisation pour le pré-transfert et une autre paire de fils, pour l'état des interrupteurs.

100129785

OFFICE OF THE
 ATTORNEY GENERAL

00025-1