



Addenda 2

Titre du projet: Réfection de la toiture
Édifice 76
Ferme expérimentale centrale, Ottawa (Ontario)

Sollicitation No: 13-1191

25 septembre 2013

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents de contrat.

Q&R

- Q1.** Il y a de l'information que les solins en cuivre recouvert de plomb ne sont plus disponibles à cause du plomb et que le soudage au plomb ne se fait plus. Pouvez-vous confirmer et, dans l'affirmative, spécifier les options ?
- R1.** Nous avons pu déterminer que le cuivre recouvert de plomb est disponible et que le soudage au plomb se fait encore.

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.