


1  
E4  
1:100  
FOYER DES ASCENSEURS 1 ET 2, À L'ÉTAGE -  
OUVRAGES DE DÉMOLITION




2  
E4  
1:100  
FOYER DES ASCENSEURS 1 ET 2, À L'ÉTAGE -  
NOUVEAUX TRAVAUX


NOTES DU DESSIN

1 DÉTAIL TYPIQUE :  
DETECTEURS EXISTANTS DE FUMÉE D'ALARME INCENDIE, À  
DÉCONNECTER ET À ENLEVER, CIRCUIT ET CÂBLAGE, À CONSERVER  
EN VUE DU NOUVEL AMÉNAGEMENT.

2 DÉTAIL TYPIQUE :  
PRÉVOIR DE NOUVEAUX DETECTEURS DE FUMÉE D'ALARME  
INCENDIE, À RACCORDER AU CIRCUIT EXISTANT D'ALARME  
INCENDIE, À RACCORDER À L'INTERRUPTEUR EXISTANT.



3  
E4  
1:100  
FOYER DES ASCENSEURS 3, 4, 5 ET 6, À L'ÉTAGE -  
OUVRAGES DE DÉMOLITION



4  
E4  
1:100  
FOYER DES ASCENSEURS 3, 4, 5 ET 6, À L'ÉTAGE -  
NOUVEAUX TRAVAUX

révision	description	date
----------	-------------	------

A	A detail no. n° du détail	A
B	B location drawing no. n° de localisation	B
C	C drawing no. n° du dessin	C

project

PROJET DE  
MODERNISATION DES  
ASCENSEURS DE  
L'ÉDIFICE DE FAIBLE  
HAUTEUR

projet

drawing

dessin

TRAVAUX  
D'ÉLECTRICITÉ À  
L'ÉTAGE

designed	W. NEEDHAM	conçu
date		
drawn	P. HUGHES	dessiné
date		
revised		révisé
date	NOVEMBRE 2012	
approved	W. NEEDHAM	approuvé
date		
tender	M. SAUCIER	soumission
PWC Project Manager	Administrateur de projets TPC	
project no.	R.052232.002	n° du projet

drawing no.	E4	n° du dessin
	DE	
		7