

Les modifications suivantes entrent en vigueur immédiatement et seront incorporées dans les documents contractuels.

**DESSIN**

**E2.4 AMÉNAGEMENT SALLE ELECTRIQUE 1629E**

Fournir et installer une structure de montage pour le panneau électrique EP-254 telle que montrée au détail ESK-1 ci-joint. La structure de montage doit être construite selon les requis parasismique tels que définis à la section 26 05 49.

FIN DE ADDENDA NO.1