

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Heating System Replacement	
Solicitation No. - N° de l'invitation E0209-141317/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client AAFC	Date 2013-10-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-909-9964	
File No. - N° de dossier PWU-3-36192 (909)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-10-30	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mayhew (RPC), Sylvia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu909
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3645 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DEPT. OF PUBLIC WORKS SEE HERIN	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Addendum No. 1:

Title: Agriculture & Agri-Foods Canada - Building #22 Boiler Replacement, Lethbridge, Alberta
Project No. R.042193.001

The following Addendum to the Tender Documents are affective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

1. The existing boiler expansion tank, refer to detail 1/M01, is to be relocated inside the boiler room to a suitable location given the new installation. The expansion tank is currently located in the floor system above, in ceiling, with the bottom of the tank exposed.
2. The space left by the expansion tank is to be closed in with two layers of 5/8" Type X drywall. The hole left by the expansion tank is to be framed in with material consistent with ceiling construction to allow for proper fastening of the drywall ceiling. Existing ceiling has numerous electrical conduit and mechanical pipe penetrations. These are to be relocated to allow for the installation of a 1hr fire resistance rating for the ceiling; two layers of 5/8" type X drywall with the seams taped and penetrations fire stopped.
3. Metal duct, 400mm x 200mm, supplying air to the room above mechanical room is to be framed out with a bulkhead and have a 1 hour fire resistance rating.
4. A new 45min fire rated door and frame are required to replace the existing 914mm door and frame.

End of Addendum