

MODIFICATION #1

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION:

1. La date de clôture de l'appel d'offre sera reportée au lundi 25 novembre 2013.
2. La date d'achèvement pour la conception, la fourniture et l'installation de deux systèmes d'extincteurs automatiques à eau pour les bâtiments De la Plagne et Duhaget a été reportée au 15 mars 2014.
3. L'entrepreneur doit ajouter les travaux suivants au devis de construction original en matière de conception et de fournitures et répondre aux spécifications et exigences d'installation du projet :

L'entrepreneur sera tenu de concevoir, fournir et installer toutes les composantes et installations électriques de l'avertisseur d'incendie, nécessaires à l'exploitation des deux nouveaux systèmes d'extincteurs automatiques à eau des bâtiments De la Plagne et Duhaget.

4. Cet addenda comprend 5 dessins relatifs aux installations électriques existantes dans le bâtiment Duhaget.
5. Cet addenda comprend 7 plans d'étage et dessins du cloisonnement du bâtiment De la Plagne et 7 plans d'étage et dessins du cloisonnement du bâtiment Duhaget.
6. Des plans d'étage illustrant les conditions actuelles dans les deux bâtiments ont été fournis avec cet addenda. L'Agence Parcs Canada ne fournira que des plans d'étage en format PDF. Comme L'Agence Parcs Canada ne possède aucune version numérique de ces plans d'étage, l'entrepreneur devra assumer l'entière responsabilité de préparer tous les dessins numériques nécessaires à ce projet.
7. Un seul système d'extincteurs sous air est suffisant dans chaque bâtiment.
8. Il convient de préciser qu'afin de soumissionner dans le présent dossier d'appel d'offres, la présentation de cautionnements de soumission est exigée.
9. Tel qu'énoncé dans les documents d'appel d'offres, le réseau de distribution des extincteurs automatiques à eau de ces deux bâtiments doit être dissimulé. Comme spécification supplémentaire à cet énoncé initial, la méthode à employer consistera à camoufler les réseaux de distribution le plus possible en utilisant des têtes d'extincteurs dissimulées.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES.

**Toute soumission devrait être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification. Si votre soumission a déjà été envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos bureaux avant la date limite.
Télécopieur: 613-938-5785**