

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Eclairage cours extérieures Ste-Ann	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21301-144397/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 21301-14-4397	Date 2013-11-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-480-12474	
File No. - N° de dossier MTC-3-36293 (480)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-12-05	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Belisle (mtc480), France	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc480
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3881 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

21301-144397/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

21301-14-4397

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

MTC-3-36293

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc480

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Modification 1:

Prendre note que la date de fin de la demande de l'appel d'offres qui se terminait le 28 novembre 2013 à 14:00 est prolongée jusqu'au 5 décembre 2013 à 14:00.

Ci-joint: Addenda E 01

Le présent addenda fait partie des documents d'appel d'offres.

Tous les autres termes, clauses et conditions demeurent inchangés.



740, rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal QC H3C 3X6
Canada

Téléphone : (514) 337-2462
Télécopieur : (514) 281-1632

Le 22 novembre 2013

1. GÉNÉRALITÉS

1. Le présent addenda fait partie des documents contractuels au même titre que les dessins et le devis; dans le cas de conflit entre les dessins et le présent addenda, ce dernier aura préséance.
2. Les dimensions libres des portes donnant accès aux cours sont 13' - 8" (haut) par 11'-5' (largeur).

2. DEVIS

2.1 SECTION 010050

1. L'article 1.10.7 est modifié comme suit :

«Les travaux suivants se feront en dehors des heures normales de travail ou dans la nuit : arrêt de services... ».
2. L'article 1.12 est annulé.

2.2 SECTION 013513

1. L'article 9.1 est modifié comme suit :

« La semaine de travail à l'établissement s'étend du lundi au jeudi de 7 h (7 am) à 17 h (5 pm) ».

3. DESSIN

3.1 PLAN E01 DE 04

1. Détail 3 :

L'artère entre le contacteur et le lampadaire doit être en câble Teck.

2. Détail 6 :

La profondeur d'enfouissement des câbles est de 600 mm.

3. Légende

Chaque lampadaire est muni de 8 luminaires

3.2 PLAN E02 DE 04

1. Le contrôle d'éclairage existant doit être enlevé. L'entrepreneur doit faire des vérifications si le contrôle n'alimente pas d'autres luminaires.

2. L'artère de la cellule photo-électrique doit être installée à l'intérieur du bâtiment.

3. Réinstaller les trois(3) lampadaires de 15 m existants sur de nouvelles bases pour l'éclairage temporaire. Démanteler ces lampadaires par la suite

3.3 PLAN E03 DE 04

1. Les disjoncteurs 100 A existants à remplacer sont de la série FDB de Cutler-Hammer.

3.4 PLAN E04 DE 04

1. L'utilisation des câbles Teck n'est pas permise à l'intérieur du bâtiment.

3.5 EXTRAIT DES PLANS

1. Aucun extrait des plans n'est émis avec le présent addenda.

4. STRUCTURE

1. Aucune modification aux documents de structures.



Tri Tan, ing.

TT/jl