

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Hangar Harrington Harbour	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-141514/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-14-1514	Date 2013-12-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-15708	
File No. - N° de dossier QCM-3-36201 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-12-06	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Hangar du quai fédéral, Harrington Harbour, QC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EE517-141514/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcm008

Client Ref. No. - N° de réf. du client

EE517-14-1514

File No. - N° du dossier

QCM-3-36201

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Titre : HANGAR QUAI FÉDÉRAL HARRINGTON HARBOUR

Inclus dans la présente modification :

1. Prorogation de la date de fermeture
2. Addenda no 1

-
1. Prorogation de la date de fermeture de l'appel d'offres. La date de fermeture passe du 4 décembre 2013 au **6 décembre 2013**.

ADDENDA no 1

Voir l'Addenda no 1 ci-dessous.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.

ADDENDA

Projet : **Remplacement des parements métalliques du toit et des murs extérieurs**
Hangar du quai fédéral de Harrington Harbour

Date : **2013-12-02**
(AAAA.MM.JJ)
No dossier : **R.062800.001**

Maître de l'ouvrage : **Transport Canada**

Addenda no. : **ADD-A01**

Cet addenda fait partie intégrante des documents contractuels pour le projet cité en rubrique. Il a pour but de modifier, de corriger ou de compléter les documents contractuels. Toutes les autres conditions demeurent inchangées. Tous les coûts supplémentaires occasionnés par cet addenda doivent être inclus dans la soumission de l'entrepreneur.



☒ **QUÉBEC**

530 boulevard de l'Atrium bureau 100
Québec Québec G1H 7H1
Téléphone : 418.626.8224
Télécopieur : 418.626.6885

☐ **MONTREAL**

407, rue McGill Bureau 1002
Montréal Québec H2Y 2G3
Téléphone : 514.274.8410
Télécopieur : 514.274.8154

☐ **LÉVIS**

8165 rue du Mistral bureau 302
Lévis Québec G6X 3R8
Téléphone : 418.832.4224
Télécopieur : 418.626.6885

Contenu de l'addenda

PORTÉE DE L'ADDENDA A1

P1. Modification et ajout à la section de devis 07 46 13 – revêtement muraux extérieur en métal

1. Modification au point 2.1.1.1 :

1. Remplacer l'épaisseur des revêtements métalliques prévue :

Épaisseur nominale de l'acier : ~~calibre 18 (1.22mm)~~

par :

Épaisseur nominale de l'acier : **calibre 22**

Modification au point 2.1.1.4 :

1. Remplacer la finition :

Deux couches d'enduit de chlorure de polyvinyle (PVC) appliqué en plastisol de
~~300µm (12 mils)~~

Par :

Deux couches d'enduit de chlorure de polyvinyle (PVC) appliqué en plastisol :

.1 8 mils côté exposé

.2 4 mils côté non-exposé

FIN DE L'ADDENDA

 **QUÉBEC**

530 boulevard de l'Atrium bureau 100
Québec Québec G1H 7H1
Téléphone : 418.626.8224
Télécopieur : 418.626.6885

 **MONTREAL**

407 rue McGill bureau 1002
Montréal Québec H2Y 2G3
Téléphone : 514.274.8410
Télécopieur : 514.274.8154

 **LÉVIS**

8165 rue du Mistral bureau 302
Lévis Québec G6X 3R8
Téléphone : 418.832.4224
Télécopieur : 418.626.6885