

1 **CONTENU DE LA SECTION**

- .1 Matériaux et matériels des interrupteurs à fusibles et sans fusibles, et leur installation.

1.2 **RÉFÉRENCES**

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.  
.1 CAN/CSA C22.2 n° 4-M89 (C2000), Interrupteurs sous boîtier.  
.2 CSA C22.2 n° 39-M89 (C2003), Porte-fusible.

1.3 **DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE**

- .1 Soumettre les fiches techniques conformément à la section 01 00 10 - Instructions générales.

1.4 **SANTÉ ET SÉCURITÉ**

- .1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 **PRODUITS**

2.1 **INTERRUPTEURS**

- .1 Interrupteurs sans fusibles, sous coffret de type 1 de la CSA, selon la norme CAN/CSA C22.2 n° 4, calibre selon les indications.  
.2 Possibilité de verrouillage en position fermée, par un cadenas.  
.3 Porte à enclenchement mécanique ne pouvant être ouverte lorsque le levier est en position fermée.  
.4 Mécanisme à fermeture et à coupure brusques.  
.5 Indication des positions « OUVERT » et « FERMÉ » sur le couvercle du coffret.

2.2 **DÉSIGNATION DU MATÉRIEL**

- .1 Matériel marqué conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Instructions générales.  
.2 Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée.

3 **EXÉCUTION**

3.1 **INSTALLATION**

- .1 Installer les interrupteurs et, selon le cas, les fusibles.