

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Automation Sys/Sys l'immatique	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-141725/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20141725	Date 2014-01-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-340-64207	
File No. - N° de dossier fg340.EP067-141725	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-16	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0457 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA SIR WILLIAM LOGAN BUILDING 580 BOOTH STREET OTTAWA, ON K1A 0Y7	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-141725/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20141725

File No. - N° du dossier

fg340EP067-141725

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

LE BUT DE MODIFICATION 1 EST POUR AJOUTER ADDENDA 1

Nom du projet: Consolidation de L'Immotique

Numéro du projet: R.041796.002

Date: Janvier 7, 2014

Les changements suivants dans les documents d'appel d'offres sont en vigueur immédiatement. Ce addenda fera partie des documents contractuels.

Dessins

- 1 M02 – Plan du Sous-Sol Commandes daté 2013-12-06

Dessin acte situé au bas du dessin:

VANNE DE RÉGULATION DU CHAUFFAGE PÉRIPHÉRIQUE DU REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRONIQUE DEMEURERA. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE OU THERMOSTAT DÉJÀ EN PLACE AU REX-DE-CHAUSSÉE. VOIR M03 (TYPIQUE)

Pour être remplacé par:

REMPLENER LA VANNE DE RÉGULATION PNEUMATIQUE EXISTANT PAR UNE NOUVELLE VANNE DE RÉGULATION DOTÉE D'UN ACTIONNEUR ÉLECTRONIQUE. POUR CAPTEUR DE TEMPÉRATURE OU THERMOSTAT DÉJÀ EN PLACE AU REX-DE-CHAUSSÉE. VOIR M03 (TYPIQUE)

Devis

- 1 Section 01 79 00 – DÉMONSTRATION ET FORMATION
 - .1 Supprimer l'article 1.1 entièrement.
 - .2 Supprimer l'article 1.2.3.3 entièrement.
- 2 Section 25-05-01 – SGÉ PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
 - .1 Remplacer l'article 1.9.1 de ce qui suit:

- .1 Retirez tous les câbles de commande existante superflue. Fournir nouveau plenum FT-6 câbles de commande de type selon les recommandations du fabricant.
- .2 Remplacer l'article 3.2.1 de ce qui suit:
 - .1 Installez le nouveau plenum FT-6 câbles de commande de type en fonction de la nouvelle installation
- 3 Section 25-30-02 – SGÉ INSTRUMENTATION LOCALE
 - .1 Remplacer l'article 2.38.1 de ce qui suit:
 - .1 Pour le câblage de moins de 50 volts, utilisez FT-6 câblage classé, installé serré sur le dessous de l'étage au-dessus. Leur installation soit propre et bien rangé.
 - .2 Remplacer l'article 3.1.6.5 par le suivant:
 - .5 Installez communication type de câblage FT-6 plenum, installée inférieure serré de l'étage du dessus.
 - .3 Supprimer la articles 3.1.6.5.1 à .4 entièrement.
- 4 Section 26 05 00 – ÉLECTRICITÉ EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
 - .1 Remplacer l'article 1.7.1 de ce qui suit:
 - .1 Le câblage de commande est spécifiée dans la division 26, sauf pour le câblage et les connexions inférieures à 50 volts, qui sont liés meilleurs systèmes de contrôle prévues à la section 25 et représentés sur les dessins mécaniques.
 - .2 Remplacer la "Division 23" par "Division 25" à l'article 1.7.2.
- 5 Section 26 05 21 – FILS ET CÂBLES (0 1000 V)
 - .1 Remplacer l'article 3.2.1 de ce qui suit:
 - .1 Installer le contrôle type de câblage FT-6 plenum.