

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Telus Plaza North/Plaza Telus Nord
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Video Monitoring System - SK	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47781-147218/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client CBSA	Date 2014-01-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-023-10040	
File No. - N° de dossier EDM-3-36210 (023)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-23	Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Taylor, Ian	Buyer Id - Id de l'acheteur edm023
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3621 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation 47781-147218/A is amended as follows:

1. To extend the Bid Solicitation Closing Date to January 23, 2014 at 14:00 MST
2. To answer the following question from a supplier.

Question:

Upon review of the specs on this project is stated that a 42 inch deep cabinet is to be supplied but the Middle Atlantic part number listed is for a 27 inch deep cabinet. Can we use the 27 inch cabinet or does the client need the depth of the 42 inch one?

Answer:

A 42 inch cabinet is required.

Under:

Annex A, Requirement

Section 2 – Technical Requirements

Table 14 – Rack

Delete:

Models such as Middle Atlantic WRKSA 40 27 Rack can be used.

If the answer affects your bid, you must forward an updated copy of your bid to the Bid Receiving Unit by closing date and time indicated.

All other terms and conditions of the Request for Proposal remain unchanged.