

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Kitchen Equipment Alert	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0125-13IM01/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client W0125-13-IM01	Date 2014-01-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-650-6206	
File No. - N° de dossier KIN-3-40115 (650)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-02-24	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rombough, Lori	Buyer Id - Id de l'acheteur kin650
Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8061 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0125-13IM01/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0125-13-IM01

Amd. No. - N° de la modif.

005

File No. - N° du dossier

KIN-3-40115

Buyer ID - Id de l'acheteur

kin650

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

MODIFICATION 005

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0125-13IM01/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0125-13-IM01

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
KIN-3-40115

Buyer ID - Id de l'acheteur
kin650
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Le but de cet amendement est de répondre à la question d'un soumissionnaire potentiel.

Question : Dans le dernier "addendum" pour la demande de propositions SFC Alert, vous avez indiqué que les combi-vapeur doivent être sans bouilloire. Cela va éliminer notre produit pour considération. Pourriez-vous s'il vous plaît aviser la raison pour laquelle cela est devenu une exigence?

Réponse : Le client a examiné les caractéristiques du combi sans bouilloire et avec bouilloire et a déterminé que le four combi sans bouilloire est ce qui est nécessaire pour la SFC Alert pour les raisons suivantes:

*Le service d'alimentation d'Alert ne produits pas suffisamment de produits alimentaires pour justifier un système avec bouilloire.

*Le système avec bouilloire est à usage répétitif afin de s'assurer qu'il ne cesse de produire de la vapeur.

*Le système avec bouilloire nécessite un entretien plus élevés en raison du volume élevé de pièces.

*En raison de la location géographique, le combi sans bouilloire est le mieux adapté.

*Le combi avec bouilloire sont plus chers alors que le sans bouilloire est moins.

*L'utilisation de l'eau pour le four combi, cafetière ou machine à glace est normalement bonne à boire il n'y a donc pas de problème avec un risque pour la santé. Si ce n'est pas le cas, alors il pourrait être un problème.

*En résumé, le four combi moins la bouilloire est nécessaire pour Alert en fonction de leurs besoins opérationnels.