

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

| | | |
|---|--|--|
| Title - Sujet Uninterrupted Power Supply System | | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation H4004-133034/A | | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client H4004-133034 | | Date 2014-01-31 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-302-6489 | | |
| File No. - N° de dossier TOR-3-36220 (302) | | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-02-19 | | Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Berends, Robert | | Buyer Id - Id de l'acheteur tor302 |
| Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2465 () | | FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Health Canada Ontario Region Office 2301 Midland Avenue Scarborough, Ontario M1P 4R7 | | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|---|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

This amendment is being raised to provide answers to the bidders questions raised to date.

Q1 - Can you provide the make and model of the existing UPS, any UPS auxiliary cabinets and complete battery system?

A1 - Existing UPS: Liebert AP341, 30 kVA, Purchased in 1994; Battery cabinet: Liebert UBP180, Purchased 1994; Batteries: Thirty (30) Deka Unigy (model U1HR1500S) valve-regulated lead acid (VRLA) batteries , Last replaced 1999.

Q2 - Can you provide an electrical drawing?

A2 - Yes, please see attached drawing.

Q3 - What is the size of the feeder on the roof and does it supply anything else?

A3 - Please refer to attached electrical drawing.

Q4 - Can you provide a picture of the room door?

A4 - Yes, please see attached picture.



