



#NOTES CLÉS DU DESSIN :

22. CONDUIT DE TRANSFERT À DOUBLURE INSONORISANTE
23. CONDUITS EXISTANTS D'EXTRACTION. NETTOYER LES CONDUITS ET LES GRILLES EN FONCTION DU BESOIN. IMPERMÉABILISER ES CONDUITS À NOUVEAU ET CE, TOUJOURS EN FONCTION DU BESOIN.
24. AMÉNAGER LES CONDUITS EXISTANTS AVEC DE NOUVEAUX REGISTRES D'INCENDIE.



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'ingénieur de toute contradiction.

1 PRÉSENTATION; ADDENDUM N° 01 2013/12/20

révisions description date

A
C

A
B
C

A detail no.
détail n°

B location drawing no.
sur dessin n°

C drawing no.
dessin n°

project projet

CENTRE DE RECHERCHES
SIR FREDERICK BANTING -
CONVERSION D'UN
LABORATOIRE POUR ANIMAUX
À UN LABO. DE TRAITEMENT

251, PROM. SIR FREDERICK BANTING WAY (ON)

drawing dessin

PLAN PARTIEL AU
QUATRIÈME ÉTAGE -
INSTALLATIONS DE VENTILATION

Designed By J. DUPAUL Conçu par

Date (aaaa/mm/jj)

Drawn By J. DUPAUL Dessiné par

Date (aaaa/mm/jj)

Reviewed By S. DIACHUN Révisé par

Date (aaaa/mm/jj)

Approved By S. DIACHUN Approuvé par

Date (aaaa/mm/jj)

Tender Soumission

Project Manager Administrateur de projets

Project no. Projet n°

R.044033.002

Drawing no. Dessin n°

MV142-R2

1 PLAN PARTIEL À GRANDE ÉCHELLE – QUATRIÈME ÉTAGE, AU NORD-OUEST – TRAVAUX DE MÉCANIQUE

MV142 MV142-R2 1:50